

N/REF : 31/05/2024 9H51 C:000790 I:01934

MADAME RIFAUD ANNIE

V/Appel du Vendredi 31/05/2024 a 9H51

**5 RUE GAMBETTA
17230 MARANS**

**IMMEUBLE : 5 GAMBETTA
5 RUE GAMBETTA
17230 MARANS**

Sainte-Soulle, le 31 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 5 RUE GAMBETTA 17230 MARANS CHEZ MME RIFAUD 0678303497

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE POUR SURCONSOMMATION D'EAU

Donneur d'ordre : Mme A RIFAUD

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 31/05/2024

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME RIFAUD

AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE ET REPERAGE DE RESEAU

LOCALISATION DU COMPTEUR D'EAU DU LOGEMENT DANS UN REGARD EXTERIEUR

TEST MANOMETRIQUE DU RESEAU D'ALIMENTATION

PRESENCE D'UNE PERTE DE PRESSION DE 4,44 A 3,63 BARS

CONSTAT : LE SANITAIRE DE L'ETAGE SEMBLE FUYARD, OR LE ROBINET D'ARRET
EST HORS SERVICE, IMPOSSIBILITE D'ISOLER LE WC

COUPURE D'EAU DU LOGEMENT

DEPOSE ET REMPLACEMENT DU ROBINET D'ARRET WC

REMISE EN EAU

CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

NOUVEAU CONTROLE MANOMETTRIQUE DU RESEAU D'ALIMENTATION

CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION, STABILISATION A 4,25 BARS

LA CAUSE DE LA SURCONSOMMATION PROVENAIT DU MECANISME DE CHASSE ET
ROBINET FLOTTEUR DU SANITAIRE DE L'ETAGE

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Recherche fuite	2	505,00	505,00

TOTAL H.T.	505,00
T.V.A. a 20,00%	101,00
TOTAL T.T.C.En EURO	606,00

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN