

N/REF : 18/07/2024 12H17 C:000015 I:02021  
V/REF : OSMIL805771221  
V/Email reçu le Jeudi 18/07/2024 à 12H17

**FONCIA LES MINIMES**

**AVENUE DU LAZARET  
GALERIE MARCHANDE  
17000 LA ROCHELLE**

**IMMEUBLE : 5 / 7 AMERIQUES**  
5 ET 7 AVENUE DES AMERIQUES  
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 24 Juillet 2024

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** 5 ET 7 AVENUE DES AMERIQUES 17000 - GARAGE 22 DE M TETARD  
CLES A L'AGENCE FONCIA LES MINIMES - AVENUE DU LAZARET 17000  
RÉSIDENCE L'AVANT-SCENE

**MOTIF :** INTERVENIR POUR REPARER FUITE DANS GARAGE N/22 DE MR TETARD

**Donneur d'ordre :** Mme E. GERMAIN

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 19/07/2024

RECUPERATION DES CLES D'ACCES AUPRES DE L'AGENCE FONCIA LES MINIMES

INTERVENTION A PARTIR DU PARKING

RECHERCHE ET REPERAGE DU GARAGE N/22

CONSTAT : PLUSIEURS GARAGES PORTENT LE N/22 ET LES CLES FOURNIS

N'OUVRENT AUCUN DE CES GARAGES

ALLER/ RETOUR FONCIA LES MINIMES AFIN D'OBTENIR UN PLAN DE SITUATION  
DU GARAGE N/22

CONSTAT : LES CLES TRANSMISENT PAR FONCIA LES MINIMES N'OUVRENT PAS LE  
GARAGE

FONCIA LES MINIMES RECONTACTE LE PROPRIETAIRE MR TETARD, QUI SEMBLE T-IL  
N'A PAS DONNE LES BONNES CLES

INTERVENTION A REPROGRAMMER

LE 22/07/2024

RECUPERATION DES CLES D'ACCES DU GARAGE N/22 DE MR TETARD AUPRES DE  
L'AGENCE FONCIA LES MINIMES

INTERVENTION A PARTIR DU GARAGE N/22 DE MR TETARD

RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE ET/ OU D'INFILTRATION

LOCALISATION DE LA FUITE SUR LE BOUCHON DE DEGORGEMENT PVC DN100 DE LA  
CANALISATION EAUX USEES/ VANNES

DEMONTAGE DU BOUCHON ET REPRISE DE SON ETANCHEITE

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

**CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT**

**OBSERVATIONS** : AD LCOMPTER Email envoyé le 24/07/24 a 14H24 Mme E. GERMAIN

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U.  | HT |               |
|--------------------------|---------------------------------------|------|-------|----|---------------|
| 1,00                     | Prise en charge technique dispatching | 1    | 28,38 |    | 28,38         |
| 1,00                     | Forfait Récupération/Remise Clés      | 1    | 24,05 |    | 24,05         |
| 1,50                     | H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/07 | 1    | 65,16 |    | 97,74         |
| 1,00                     | Forfait Récupération/Remise Clés      | 2    | 24,05 |    | 24,05         |
| 2,50                     | H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/07 | 2    | 65,16 |    | 162,90        |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre          | N°BT | P.U.  | HT |               |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule plomberie     | 2    | 40,15 |    | 40,15         |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule plomberie     | 4    | 40,15 |    | 40,15         |
| 1,00                     | Joint(s) élastomere Dn100             | 4    | 9,82  |    | 9,82          |
| 1,00                     | Colle(s) PVC                          | 4    | 1,65  |    | 1,65          |
| TOTAL H.T. ....          |                                       |      |       |    | 428,89        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                       |      |       |    | 42,88         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                       |      |       |    | <u>471,77</u> |

**Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN