

N/REF : 8/09/2024 5H12 C:000121 I:00707

PH2 IMMOBILIER

V/Appel du Dimanche 08/09/2024 a 5H12

**146 AVENUE DES CORSAIRES
17000 LA ROCHELLE**

V/REF.IMM. 0383

IMMEUBLE : PUY-MOU - AOBA -0383

AVENUE DE LAGORD

243(E)/245(D)/247(C) (Copro)

17140 LAGORD

Sainte-Soulle, le 01 Octobre 2024

Référence Marché: 2021-42

LOCALISATION : ALLEE N°245, APPEL DE MR CHARGELEGUE, CADRE ASTREINTE, *0612911833 OU
0612911941*

MOTIF : FUIITE IMPORTANTE SUITE A RUPTURE DE CANALISATION

Donneur d'ordre : M. H-H. MARTY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 08/09/2024

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

PRESENCE DE M. CHARGELEGUE (OPH) SUR SITE

RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUIITE

CONSTAT : LOCALISATION DE LA FUIITE SUR L'ALIMENTATION GENERAL DU

BATIMENT 245, LE TUYAU D'ALIMENTATION PENAFLEX DN50 EST DEBOITE

IMPOSSIBILITE DE REMETTRE EN SERVICE CE JOUR

RECHERCHE ET REPERAGE DU COMPTEUR D'EAU GENERAL DU BATIMENT

COUPURE D'EAU POUR MESURE CONSERVATOIRE

LE 09/09/2024

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

DESACOUPLEMENT DES RACCORDS DU TUYAU D'ALIMENTATION PENAFLEX

CONSTAT : LE TUYAU PENAFLEX EST BEAUCOUP TROP CEINTRE ET CONTRAINT SE

QUI EST CERTAINEMENT LA CAUSE DU DEBOITEMENT AU NIVEAU DU RACCORD

DECOUPE DE BETON A LA SCIE DE SOL ET DECAISSAGE ENTRE LE REGARD A

PROXIMITE ET LE RACCORD FUYARD AFIN DE BOUGER LE TUYAU PENAFLEX ET

REDUIRE LA CONTRAINTE SUR LE TUYAU

FOURNITURE ET POSE D'UN RACCORD ISIFLO DN50

RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE

REMISE EN EAU

CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

LE 10/09/2024

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

CREATION D'UN REGARD AU NIVEAU DU RACCORD ISIFLO DN50
REBOUCHAGE AUTOUR DU REGARD
REPRISE DE LA DALLE BETON AUTOUR DU REGARD

OBSERVATIONS : AD AB Email envoyé le 21/09/24 a 16H33 _ Agence OPH LR NORD

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,25	PL0-H(s) Mesure conservatoire	08/09	1	48,75	109,68
2,25	PL0- +Value astreinte		1	48,75	109,68
7,00	PL0-Découpe/Décaissage béton	09/09	3	48,75	341,25
7,00	PL0-H(s) 2eme Plombier (renfort)		4	48,75	341,25
1,00	PL5-Réparation fuite (Tuyau PEHD Dn50)		6	72,57	72,57
9,00	PL0-Fourniture/ Pose de regard		6	48,75	438,75
TOTAL H.T.					1413,18
T.V.A. a 10,00%					141,31
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1554,49</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN