

N/REF : 22/10/2024 14H56 C:000117 I:00161

V/Email reçu le Mardi 22/10/2024 a 14H56

IMMEUBLE : 25 SAINT LOUIS
25 RUE SAINT LOUIS
17000 LA ROCHELLE

FONCIMMO

8 RUE DES COUREAULEURS
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 19 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 25 RUE ST LOUIS 17000 LR - LOGT DE MME VASSAUX-MONIER - TEL.0764175362

MOTIF : INTERVENIR AFIN DE CONTROLER LE CUMULUS QUE VOUS AVEZ INSTALLE EN 2021
CAR IL Y A DES INFILTRATIONS DANS LE LOGEMENT DU DESSOUS, CONTROLER
EGALEMENT LE RACCORDEMENT DU LAVABO A LA DESCENTE EAUX USEES

Donneur d'ordre : Mme F. FLOIRAT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 25/10/2024

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME VASSEAUX-MONIER

CONTROLE DU CUMULUS

CONSTAT : RIEN A SIGNALER, AUCUNE FUITE

BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE D'ETANCHEITE DE L'EVACUATION EAUX USEES/ LAVABO

UTILISATION DE COLORANT

CONSTAT : PRESENCE DE COLORANT AU PLAFOND DU LOGEMENT INFERIEUR

PREVOIR UNE RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE

OBSERVATIONS : SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR UNE RECHERCHE DE FUITE
NON DESTRUCTIVE ENTRE LE LOGEMENT DE MME VASSAUX-MONIER ET LES LOGEMENTS
DES ETAGES INFERIEURS

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38	28,38
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/10	2	65,16	65,16
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15	40,15

TOTAL H.T.	133,69
T.V.A. a 10,00%	13,36
TOTAL T.T.C.En EURO	147,05

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN