

N/REF : 15/11/2024 12H06 C:000017 I:00232

V/Email reçu le Vendredi 15/11/2024 à 12H06

PICHET

**23 BIS AVENUE DU MULHOUSE
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : COGNEHORS
75/ 77 BLD DE COGNEHORS
2 RUE DU MOULIN ROUGE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 20 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 75 BOULEVARD DE COGNEHORS 17000 LA ROCHELLE
- MME LÉVEILLER AU 2EME ÉTAGE 0661912821
- MME LAUER AU 1ER ÉTAGE 0642244589
- RDC KINÉ :
SYNDIC PICHET : M JEULIN

MOTIF : MERCI D'INTERVENIR EN URGENCE POUR UNE FUITE IMPORTANTE DE LA COLONNE
D'EU

Donneur d'ordre : M. S. JEULIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 18/10/2024

INTERVENTION A PARTIR DU CABINET DE KINE AU RDC
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE D'HUMIDITE AU PLAFOND PROVENANT DE L'ETAGE SUPERIEUR

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME LAUER AU 1ER ETAGE
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/OU D'INFILTRATION
MME LAUER A CREE UNE OUVERTURE SUR LA CLOISON QUI EST FAIENCEE A GAUCHE
DU SANITAIRE AFIN D'OBTENIR UN VISUEL SUR LA COLONNE EAUX VANNES
CONSTAT : PRESENCE D'HUMIDITE ET DE RUISSELLEMENT PROVENANT DE L'ETAGE
SUPERIEUR (2EME ETAGE)

INTERVANTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME LEVEILLER AU 2EME ETAGE
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/OU D'INFILTRATION
CONSTAT : AUCUNE FUITE ET AUCUN HUMIDITE
LA FUITE SE SITUE SUR LA COLONNE ENTRE LE LOGEMENT DE MME LEVEILLER ET
MME LAUER
ELABORATION D'UN DEVIS POUR REMPLACEMENT DU TRONÇON DE COLONNE EV

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 20/11/24 à 09H03 M. S. JEULIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL DU 18/11, DEVIS A SUIVRE POUR LE
REPLACEMENT DE LA PORTION DE COLONNE EAUX VANNES FUYARDE ENTRE LE
LOGEMENT DE MME LEVEILLER ET MME LAUER

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 18/10	1	65,16	130,32
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15
TOTAL H.T.				198,85
T.V.A. a 10,00%				19,88
TOTAL T.T.C.En EURO				218,73

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN