

N/REF : 25/11/2024 11H33 C:000017 I:00855
V/REF : OSTW 328777
V/Email reçu le Lundi 25/11/2024 a 11H33

**SDC CHAMP DE MARS
PICHET IMMO SERVICES
20-24 AV. DE CANTERANNE
33608 PESSAC**

IMMEUBLE : CHAMP DE MARS
8 RUE FRANCK ANCELIN
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 09 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 8 RUE FRANCK ANCELIN 17000 - APT 201 RDC DROITE
M.LEFEBVRE : 0634603947 ET MME VERDEAU : 0674759304
MME ALLIOT - TEL.0685886276

MOTIF : FUIITE DANS LEUR CELLIER (FIN DE CANALISATION)
IL SEMBLE QU'IL FAILLE CHANGER LA FIN DE RACCORD SITUÉE DANS LE CELLIER

Donneur d'ordre : M. S. JEULIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 25/11/2024

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT 201 DE M.LEFEBVRE/ MME VERDEAU
RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUIITE
LOCALISATION DE LA FUIITE SUR LE TÉ DE RACCORDEMENT DN50 EN PIED DE
COLONNE QUI SE SITUE EN TRAVERSEE DE MUR ET DE PLAFOND
REPARATION AVEC DE LA BANDE D'ETANCHEITE ET RESINE EPOXY
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT PROVISOIRE

LE 28/11/2024

TENTATIVE D'INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DU DESSUS MME ALLIOT
OCCUPANTE ABSENTE LORS DE NOTRE PASSAGE MALGRE RDV

LE 05/12/2024

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME ALLIOT
RECHERCHE ET REPERAGE DE RESEAU
ELABORATION DES CONSIGNES DE CHANTIER (DEVIS A SUIVRE)

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 25/11/24 a 14H58 M. S. JEULIN

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, DEVIS A SUIVRE POUR REPARATION
DEFINITIVE DU PIED DE COLONNE DN50, AFIN DE FINALISER CE DEVIS, MERCI
DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNEES DE L'OCCUPANTE DU DESSUS MME ALLIOT

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38		28,38
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/11	1	65,16		179,19
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 28/11	4			Pour mémoire
0,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 05/12	5	65,16		32,58
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15		40,15
1,00	Bande thermo-retractable	2	48,76		48,76
1,00	Résine EPOXY	2	10,52		10,52
TOTAL H.T.					339,58
T.V.A. a 10,00%					33,95
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>373,53</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN