

N/REF : 18/12/2024 9H20 C:000307 I:02359
V/REF : 0824594842
V/Email reçu le Mercredi 18/12/2024 à 9H20

**AXA ASSISTANCE FRANCE
ASSURANCES
6 RUE ANDRE GIDE
CEDEX FRANCE
92320 CHATILLON**

IMMEUBLE : 50 ROCHELINES
50 PARC DES ROCHELINES
17220 LA JARNE

Sainte-Soulle, le 23 Décembre 2024

Référence Marché: Contrat Prestations de Service
LOCALISATION : 50 PARC DES ROCHELINES 17220 LA JARNE - MME FLORIN 0636991760
MOTIF : ENGORGEMENT INTÉRIEUR SIMPLE (1 POINT D'EAU)
Donneur d'ordre : _ . Ste AXA ASSISTANCE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 18/12/2024
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME FLORIN
CONSTAT : EVIER BOUCHE
CONSTAT : FUIITE SUR LE VIDAGE ET SIPHON EVIER
CONSTAT : FUIITE SUR L'EVAUCATION AU NIVEAU D'UN TÉ DE RACCORDEMENT
DERRIERE LE MEUBLE DE CUISINE, PRESENCE D'UN RECIPIENT INSTALLE PAR
LA SOCIETAIRE

DEBOUCHAGE MECANIQUE DE L'EVAUCATION EVIER SUR 8ML
UTILISATION D'UN DETARTREUR LIQUIDE
CONTROLE - BON ECOULEMENT

DEPOSE ET REMPLACEMENT DU VIDAGE EVIER ET DU SIPHON
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS : SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION
ET NOUVEAU BON DE COMMANDE POUR LA REPARATION DE L'EVAUCATION PVC DN40
DE L'EVIER

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PB1-Débouchage mécanique +/- 1H	PU1	1	83,00	83,00
2,75	TH1-Tx horaire M.O Supplémentaire	PU1	1	45,00	123,75
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Vidage(s) évier inox	1	40,04		40,04

TOTAL H.T.	246,79
T.V.A. a 20,00%	49,35
TOTAL T.T.C.En EURO	296,14

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN