

N/REF : 17/01/2025 10H18 C:000014 I:02351
V/REF : OSMIL806546376
V/Email reçu le Vendredi 17/01/2025 à 10H18

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : SURCOUF 1
1/3/5/7/9 RUE DE NORVEGE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 18 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 1-9 RUE DE NORVEGE 17000 - M. BORGATO 0674402000
GARDIEN M.WILLY VAUVILLIERS 0769747123

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE : UN DEGAT DES EAUX FAIT SAUTER L'ÉLECTRICITÉ

Donneur d'ordre : Mme E GONZALEZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 17/01/2025
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS AU RDC
PRESENCE DE M. VAUVILLIERS (GARDIEN) SUR SITE
RECHERCHE DE FUIT ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE D'EAU AU PLAFOND DU HALL D'ENTREE ET DE LA GAINTE
TECHNIQUE DE L'IMMEUBLE
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS AU 1ER ETAGE
RECHERCHE DE FUIT ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE D'UNE RESURGENCE D'EAU AU SOL DE LA GAINTE TECHNIQUE
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT
CONTROLE MANOMETRIQUE DES LOGEMENTS DU 1ER ETAGE
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION
NOUS POUVONS ECARTER LA POSSIBILITE D'UNE FUITE SUR LE RESEAU
D'ALIMENTATION PRIVATIF
CONTROLE DES EVACUATION EU/EV DES LOGEMENTS DU 1ER ETAGE
CONSTAT : AUCUNE TRACE DE COLORANT AU NIVEAU DES DEGATS
NOUS POUVONS ECARTER LA POSSIBILITE D'UNE FUITE SUR LE RESEAU
D'EVACUATION EU/EV

NOUS SUSPECTONS QUE LA FUITE PROVIENNE SOIT DE LA COLONNE D'ALIMENTATION
EFS/ECS OU DU CHAUFFAGE, MALHEUREUSEMENT LES VANNES D'ISOLEMENT SE
SITUENT DANS UN LOCAL SURPRESSEUR/ CHAUFFERIE DONT SEUL LA SOCIETE
MISSENERD A L'ACCES CAR EN CONTRAT

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 17/01/25 à 14H52 Mme E GONZALEZ

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR L'INTERVENTION DE LA
SOCIETE MISSENARD QUI EST EN CONTRAT DE MAINTENANCE SUR LA PRODUCTION
EFS/ECS ET CHAUFFAGE AFIN DE POURSUIVRE LA RECHERCHE ET LA REPARATION

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/01	1	65,16	195,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15	40,15
1,00	Dose(s) de FLUORESCINE	2	11,56	11,56
TOTAL H.T.				275,57
T.V.A. a 20,00%				55,11
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>330,68</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN