

N/REF : 16/01/2025 11H08 C:000017 I:02406
V/REF : OSTW334781
V/Email reçu le Jeudi 16/01/2025 à 11H08

**SDC 22-24 RUE FLEURIAU
PICHET IMMO SERVICES
20-24 AV. DE CANTERANNE
33608 PESSAC**

IMMEUBLE : 22 FLEURIAU
22 RUE FLEURIAU
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 18 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 22 BIS RUE FLEURIAU 17000 LA ROCHELLE - LIBRAIRIE SILOË
M. FAVRELIERE (LIBRAIRIE SILOË) : 0546294852
SYNDIC PICHET MME DAVID 0546419070

MOTIF : MERCI D'INTERVENIR POUR UNE FUITE D'EAU DANS LA RÉSERVE DE LA LIBRAIRIE
VENANT SANS DOUTE DE L'ARRIVÉE D'EAU COMMUNE

Donneur d'ordre : M. S. JEULIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 16/01/2025

INTERVENTION A PARTIR DE LA LIBRAIRIE (DANS LA RESERVE)
LOCALISATION DE LA FUITE SUR LE TE CUIVRE DN16 (SOUDURE A L'ETAIN)
RECHERCHE DE LA VANNE D'ARRET DU RESEAU D'ALIMENTATION
CONSTAT : LOCALISATION DE PLUSIEURS VANNES MAIS IMPOSSIBLE DE TROUVER
LA VANNE GENERALE
MESURE CONSERVATOIRE : FOURNITURE ET POSE D'UNE BANDE D'ETANCHEITE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT PROVISOIRE

LE 17/01/2025

INTERVENTION A PARTIR DE LA LIBRAIRIE (DANS LA RESERVE)
COUPURE D'EAU GENERALE
VIDANGE DU RESEAU D'ALIMENTATION
DECOUPE, DEPOSE ET REMPLACEMENT DU TE CUIVRE DN16
CONFECTION DES SOUDURES/ BRASURES A L'ETAIN
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 18/01/25 à 10H28 M. S. JEULIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38		28,38
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 16/01	1	65,16		195,48
2,00	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	1	32,58		65,16
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/01	50	65,16		260,64
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15		40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	50	40,15		40,15
0,50	Metre(s) de tube cuivre dn 16	50	11,94		5,97
2,00	Raccord(s)a glissem.F écrou libre 16 3/4	50	11,21		22,42
1,00	Te(s) cuivre Dn16	50	1,47		1,47
1,00	Mamelon(s) laiton 15/21	50	1,74		1,74
5,00	Fourniture(s) Soudure(s) Etain	50	13,34		66,70
TOTAL H.T.					728,26
T.V.A. a 10,00%					72,82
TOTAL T.T.C.En EURO					801,08

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN