

N/REF : 30/01/2025 10H32 C:000014 I:02439

V/Email reçu le Jeudi 30/01/2025 a 10H32

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : 1 / 3 PRADO
1 / 3 RUE PRADO
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 03 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 1 / 3 RUE PRADO 17000 - MME PELTIER (COPROPRIÉTAIRE) 0680951378
LOGEMENT DESSOUS / LOCATAIRE 0665769591
M KERIGNARD THOMAS LECLERC GARLONNE (COPROPRIÉTAIRE) 0658865950

MOTIF : INTERVNEIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme P. AUGER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 30/01/2025

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR DELORME AU RDC
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE D'UN GOUTTE A GOUTTE AU PLAFOND PROVENANT DU
LOGEMENT DE L'ETAGE SUPERIEUR

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME PELTIER AU 1ER ETAGE
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
RECHERCHE ET REPERAGE DES RESEAUX
CONSTAT : L'INFILTRATION SEMBLE ETRE DANS L'ALIGNEMENT DU RESEAU
D'ALIMENTATION/ D'EVACUATION DE LA CUISINE
CONTROLE D'ETANCHEITE AVEC FLUORESCENCE DU RESEAU D'EVACUATION
CONSTAT : AUCUNE SORTIE DE COLORANT AU PLAFOND DU DESSOUS
CONTROLE MANOMETRIQUE DU RESEAU D'ALIMENTATION EFS/ECS
CONSTAT : PERTE DE PRESSION SUR L'EAU FROIDE
OUVERTURE D'UN COFFRAGE DANS LA CUISINE QUI SE SITUE A DROITE DE LA
MACHINE A LAVER
CONSTAT : PRESENCE D'UNE FUITE SUR UN MAUVAIS BRANCHEMENT ENTRE UN
FLEXIBLE ET UN FLEXIBLE D'ALIMENTATION POUR LA MACHINE A LAVER
CONDAMNATION ET ISOLATION DE L'ALIMENTATION MACHINE A LAVER
NOUVEAU TEST MANOMETRIQUE DU RESEAU D'ALIMENTATION DU LOGEMENT
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 03/02/25 a 11H17 Mme P. AUGER

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR LA REMISE EN CONFORMITE DE
L'ALIMENTATION DE LA MACHINE A LAVER (PROBLEME PRIVATIF)

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38		28,38
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 30/01	2	65,16		146,61
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15		40,15
TOTAL H.T.					215,14
T.V.A. a 20,00%					43,02
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>258,16</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN