

N/REF : 7/02/2025 11H47 C:000017 I:02461
V/REF : OSTW338303
V/Email reçu le Vendredi 07/02/2025 a 11H47

SDC LES GENETTES
PICHET IMMO SERVICES
20-24 AV. DE CANTERANNE
33608 PESSAC

IMMEUBLE : 32 LECLERC
32 AVENUE DU GENERAL LECLERC
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 14 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 32 AVENUE DU GENERAL LECLERC 17000 - VOIR LA PHARMACIE POUR LES ACCES -
LOCAL COUPURE D'EAU A DROITE DES BOITES AUX LETTRES AU RDC

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR UNE FUITE SUR ALIMENTATION EAU AU 1ER ETAGE
DANS LE PLACARD TECHNIQUE DES COMPTEURS DIVISIONNAIRES
(L'EAU EST DEJA COUPEE)

Donneur d'ordre : Mme O BOUQUET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 07/02/2025
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE DANS LA GAINTE TECHNIQUE DU 1ER ETAGE
LOCALISATION DE LA FUITE SUR UN BRANCHEMENT QUI SE REPIQUE SUR LA
COLONNE EN CUIVRE DN32
COUPURE D'EAU ET VIDANGE DE LA COLONNE
CONFECTION D'UNE SOUDURE/ BRASURE AU NIVEAU DU REPIQUAGE CUIVRE DN32
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 10/02/25 a 11H36 Mme O BOUQUET

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL DU 07/02, PREVOIR UN CONTROLE DES
REPIQUAGE SUR LA COLONNE CUIVRE DN32 DU BATIMENT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/02	1	65,16	146,61
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15	40,15
1,00	Fourniture(s) pour brasure(s)/soudure(s)	2	19,47	19,47

TOTAL H.T.	234,61
T.V.A. a 10,00%	23,46
TOTAL T.T.C.En EURO	258,07

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN