

N/REF : 3/02/2025 19H36 C:000014 I:02119

V/Email reçu le Lundi 03/02/2025 à 19H36

SDC 'Le Clos Passy'
C/O FONCIA LA ROCHELLE
13 RUE DUPATY
17087 LA ROCHELLE CEDEX 02

IMMEUBLE : LE CLOS PASSY
33 RUE JACQUES HENRY
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 20 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 33 RUE JACQUES HENRY 17000 - M PLOYET THOMAS 0699109672

MOTIF : INTERVENIR POUR UN PROBLEME DE PRESSION AU NIVEAU DE LA DOUCHE DU
LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. J-B GALTIE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 14/02/2025
RECUPERATION DES CLES D'ACCES DU LOGEMENT DE M. PLOYET
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE M. PLOYET
RECHERCHE ET REPERAGE DU DEFAUT DE PRESSION
CONSTAT : MANQUE DE PRESSION SUR LE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE LA DOUCHE
CONTROLE DE PRESSION DU LOGEMENT
CONSTAT : PRESSION DE 2,85 BARS
DEPOSE DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE LA DOUCHE
NOUVEAU CONTROLE DE PRESSION DU LOGEMENT
CONSTAT : PRESSION DE 2,85 BARS
REPOSE DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE
CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL DU 14/02, LE MANQUE DE PRESSION AU
NIVEAU DE LA SALLE DE BAIN DE M. PLOYET PROVIENT DU MITIGEUR
THERMOSTATIQUE DE LA DOUCHE QUI EST HORS SERVICE. (PROBLEME PRIVATIF)

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
1,00	Forfait Récupération/Remise Clés	1	24,05	24,05
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 14/02	2	65,16	97,74
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15	40,15

TOTAL H.T.	190,32
T.V.A. a 10,00%	19,03
TOTAL T.T.C.En EURO	209,35

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN