

**N/REF :** 5/05/2025 17H26 C:000017 I:02557  
**V/REF :** OSTW 349279  
**V/Email reçu le** Lundi 05/05/2025 a 17H26

**PICHET**

**23 BIS AVENUE DU MULHOUSE  
17000 LA ROCHELLE**

**IMMEUBLE :** 54 PEROT  
54 RUE SAINT JEAN DU PEROT  
1ER ETAGE  
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 20 Mai 2025

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** 54 RUE ST JEAN DU PEROT 17000  
PARTIES COMMUNES / GAINTE TECHNIQUE  
1ER ÉTAGE, 17000 -LOG MME GRAND BOIS 0633036628  
2EME ETAGE AU DESSUS MME CARMES 0614208281

**MOTIF :** MERCI DE POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE DANS LES PARTIES COMMUNES  
POUR LA FUITE CHEZ M. BRUVIER

**Donneur d'ordre :** Mme A. HEBERT

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Recherche de fuite en partie privative.

LE 12/05/2025  
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE  
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION  
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE DANS LA SALLE DE BAIN  
CONSTAT : PRESENCE DE TRACES DE COULURES QUI LONGE LA COLONNE EAUX USEES  
PROVENANT DE L'ETAGE SUPERIEUR

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME GRANDBOIS ET MME CARMES  
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION  
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE DANS LA SALLE DE BAIN  
CONSTAT : PRESENCE DE TRACES DE COULURES QUI LONGE LA COLONNE EAUX USEES  
PROVENANT DE L'ETAGE SUPERIEUR

LE 15/05/2025  
INTERVENTION A PARTIR DES COMBLES AU DESSUS DE MME CARMES  
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION  
CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION PROVENANT DU TOIT, LA TOITURE EST  
ENDOMMAGEE ET LAISSE L'EAU S'INFILTRER LORS DE FORTE PLUIE, PUIS L'EAU  
COULE SUR LE BLOC MOTEUR VMC AINSI QUE LES GAINTE ET RUISSELLE JUSQUE  
DANS TOUS LES LOGEMENTS.

*Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365*

AD LCOMPTER Email envoyé le 20/05/25 a 11H08 Mme A. HEBERT

| =====                    |                                       |      |       |    |               |
|--------------------------|---------------------------------------|------|-------|----|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U.  | HT |               |
| 1,00                     | Prise en charge technique dispatching | 2    | 28,38 |    | 28,38         |
| 2,50                     | H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 15/05 | 2    | 65,16 |    | 162,90        |
| 2,50                     | H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/05 | 3    | 65,16 |    | 162,90        |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre          | N°BT | P.U.  | HT |               |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule plomberie     | 2    | 40,15 |    | 40,15         |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule plomberie     | 3    | 40,15 |    | 40,15         |
| TOTAL H.T. ....          |                                       |      |       |    | 434,48        |
| T.V.A. a 20,00% ....     |                                       |      |       |    | 86,89         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                       |      |       |    | <u>521,37</u> |

**Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN