

N/REF : 14/05/2025 16H07 C:000014 I:01474
V/REF : OSMIL807043074
V/Email reçu le Mercredi 14/05/2025 a 16H07

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : 14 ADMYRAULD
14 RUE ADMYRAULD
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 20 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 14 RUE ADMYRAULD 17000 - MME DESFARGES 0687229548 RESIDENCE LE PRESIDIAL

MOTIF : RECHERCHE/REPARATION DE FUITE DANS LA GAINTE TECHNIQUE

Donneur d'ordre : M. P. GAVIGNET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 15/05/2025

INTERVENTION A PARTIR DU GARAGE DE MME DESFARGES
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION AU NIVEAU DU COFFRAGE AU PLAFOND DU
GARAGE DE MME DESFARGES
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNES AU DESSUS
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE PALIERE DES COMPTEURS DIVISONNAIRES
LOCALISATION DE LA FUITE SUR LA COLONNE D'ALIMENTATION PVC PRESSION
AU NIVEAU DE LA VANNE D'ARRET EN GALVA.
REPARATION PROVISOIRE AVEC UNE BANDE D'ETANCHEITE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT PROVISOIRE

OBSERVATIONS : RA LCOMPTER Email envoyé le 15/05/25 a 16H02 M. P. GAVIGNET

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 15/05	1	65,16	146,61
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15
1,00	Bande denso étanche verte	1	4,07	4,07

TOTAL H.T.	219,21
T.V.A. a 10,00%	21,92
TOTAL T.T.C.En EURO	241,13

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN