

N/REF : 27/05/2025 13H22 C:000038 I:00325
V/REF : 1614552
V/Email reçu le Mardi 27/05/2025 a 13H22

SDC 'Résidence du Parc'
C/0 CITYA ARDOUIN IMMOBILIER
8 PLACE DE VERDUN
17000 LA ROCHELLE

IMMEUBLE : RESIDENCE DU PARC
11/21 RUE DE SUEDE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 30 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 11 RUE DE SUEDE 17000 - PARTIES COMMUNES - GARDIEN 0698006262

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR UNE FUITE SUR COLONNE D'ALIMENTATION DU
BATIMENT FENELON

Donneur d'ordre : M. M. LE HEN

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 27/05/2025

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS DU BATIMENT FENELON

CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION PROVENANT DU LOGEMENT DU 1ER ETAGE

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DU 1ER ETAGE

CONSTAT : L'ALIMENTATION EAU FROIDE CUIVRE TRAVERSE LE MUR DE LA GAINES
TECHNIQUE ET PASSE DANS LE LOGEMENT VOISIN

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT VOISIN

LOCALISATION DE LA FUITE SUR L'ALIMENTATION CUIVRE QUI SE RACCORDE SUR
LA COLONNE D'ALIMENTATION GALVA

COUPURE D'EAU

DECOUPE, DEPOSE ET REMPLACEMENT DU TRONÇON D'ALIMENTATION EAU FROIDE

RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE

REMISE EN EAU

CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 27/05	1	65,16	179,19
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15
1,00	Flexible(s) 50Cm F-F 15/21	1	18,71	18,71
2,00	Raccord(s) tectite 15/21 Male 16	1	11,98	23,96

TOTAL H.T.	290,39
T.V.A. a 10,00%	29,03
TOTAL T.T.C.En EURO	319,42

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN