

N/REF : 5/06/2025 16H02 C:000014 I:01915
V/REF : OSMIL807128038
V/Email reçu le Jeudi 05/06/2025 a 16H02

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : 70 GUITON
70 AVENUE JEAN GUITON
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 07 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 70 B. AVENUE JEAN GUITON 17000 -CARRE DES LETTRES MME VALLIES 0611434656
ENTREE PAR LE 2 RUE VICTOR HUGO 17000

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR UNE FUITE GAINE TECHNIQUE BAT D

Donneur d'ordre : M. P. GAVIGNET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 05/06/2025 A 17H00 :
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE
LOCALISATION DE LA FUITE SUR LA VANNE 1"1/2 DE LA COLONNE GENERALE EFS
LOCALISATION EGALEMENT D'UNE SECONDE FUITE SUR LE RESEAU EAU CHAUDE
(RESEAU ALIMENTE PAR UNE CHAUFFERIE COLLECTIVE GEREE PAR LA STE DUPRE)

VU AVEC MME VALLIES (PCO) COMPTE-TENU DE L'HEURE ET DE LA GRAVITE DE
LA FUITE, NOUS REPROGRAMMONS LA REPARATION POUR LE 06/06/25 MATIN

LE 06/06/2025 A 9H00 :
INTERVENTION AVEC UNE EQUIPE DE 2 TECHNICIENS
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
COUPURE D'EAU GENERALE
VIDANGE DE LA COLONNE D'ALIMENTATION GENERALE
TENTATIVE DE DEMONTAGE DE LA VANNE 1"1/2
CONSTAT : LA VANNE EST INDEMONTEBLE
DEMONTAGE DU MAMELON 1"1/2 LAITON AU DESSUS DE LA VANNE
REPRISE DE L'ETANCHEITE ET CONFECTION D'UN JOINT FILASSE/ GEB
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 07/06/25 a 08H56 M. P. GAVIGNET

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38		28,38
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 06/06	1	65,16		114,03
0,75	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	1	32,58		24,43
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 06/06	2	65,16		162,90
2,50	H(s)2ème personnel	3	48,24		120,60
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15		40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,15		40,15
1,00	Joint(s) filasse	3	4,18		4,18
1,00	Gebatout	3	4,89		4,89
TOTAL H.T.					539,71
T.V.A. a 10,00%					53,97
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>593,68</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN