

N/REF : 4/06/2025 18H05 C:000020 I:02674
V/REF : COLLAB-1624773-6486083
V/Email reçu le Mercredi 04/06/2025 a 18H05

CITYA IMMOBILIER LA ROCHELLE

33BIS QUAI VALIN
17000 LA ROCHELLE

IMMEUBLE : 37 VIELJEUX
37 RUE LEONCE VIELJEUX
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 07 Juin 2025

Référence Marché: CT Interv.Mult-Techn.d'Urgence

LOCALISATION : 37 RUE LEONCE VIELJEUX 17000 -
SINSITRES RDC 0626741799
1ER ÉTAGE : MME PRUDHON 0688585164
2EME ÉTAGE : MR VELILLA 0651623766

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE QUI S'ECOULE SUR LE TROTTOIR ET DANS LA BOUTIQUE
Donneur d'ordre : Mme M LE HEN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/06/2025 19H15 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE DE 2 TECHNICIENS
INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL COMMERCIAL DU RDC
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION AU PLAFOND DU LOCAL COMMERCIAL QUI
EST EN TRAVAUX ACTUELLEMENT

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME PRUDHON DU 1ER ETAGE
MISE EN CHARGE DES EVACUATIONS DU LOGEMENT DU 1ER ETAGE
CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION AU PLAFOND DU LOCAL COMMERCIAL

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE M.VELILLA DU 2EME ETAGE
MISE EN CHARGE DES EVACUATIONS DU LOGEMENT DU 2EME ETAGE
CONSTAT : PRESENCE D'INFILTRATION AU PLAFOND DU LOCAL COMMERCIAL

LOSQUE LES EVACUATIONS DES LOGEMENTS SONT UTILISEES, UNE INFILTRATION
SE PRODUIT AU NIVEAU DE LA NOUVELLE CLOISON DANS LE LOCAL COMMERCIAL,
ET PLUS PARTICULIEREMENT AU NIVEAU D'UN POINT DE FIXATION QUI SEMBLE
ETRE DANS L'ALIGNEMENT DE LA COLONNE D'EVACUATION ENCASTREE.
NOUS SUSPECTONS QUE LA TIGE FILETEE QUI SERT DE POINT DE FIXATION DE LA
CLOISON A PERCE LA COLONNE D'EVACUATION ENCASTREE.

DE PLUS, LA NOUVELLE CLOISON OBSTRUE LE BOUCHON DE DEGORGEMENT DE LA

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

COLONNE D'EVACUATION ENCASTREE.

L'OCCUPANT DU LOCAL COMMERCIAL VA FAIRE INTERVENIR EN GARANTIE LA SOCIETE QUI A INSTALLE CETTE CLOISON

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 05/06/25 a 09H17 Mme M LE HEN

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
1,00	Suppl.Dispat.Lu-Ve 17h/20h Sa 07h/12h	1	69,24	69,24
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/06	1	65,16	162,90
2,50	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	1	32,58	81,45
2,50	H(s)2ème personnel	2	48,24	120,60
2,50	Sup.H.50%-Ouv.Spéc. +17h/20h-Sa 7h/12h	2	24,11	60,27
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15	40,15
TOTAL H.T.				562,99
T.V.A. a 20,00%				112,59
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>675,58</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN