

N/REF : 24/04/2025 14H54 C:000015 I:00818
V/REF : OSMIL806973224
V/Email reçu le Jeudi 24/04/2025 à 14H54

FONCIA LES MINIMES

**AVENUE DU LAZARET
GALERIE MARCHANDE
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : LA ROSE D'AYTRE
12 RUE DU GALION
17440 AYTRE

Sainte-Soulle, le 18 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 12 RUE DU GALION 17440 AYTRE - SOUS-SOL - DIRECTEUR M.SANCHEZ -
TL.0750752123

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE SUR CANALISATION EAUX USEES EN SOUS-SOL

Donneur d'ordre : Mme E. GERMAIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 25/04/2025

INTERVENTION A PARTIR DES SOUS-SOL

CONSTAT : RIEN A SIGNALER

EN REVANCHE, LA FUITE SE TROUVE DANS LA GAINTE TECHNIQUE DU LOGEMENT 38
DU REZ-DE-CHAUSSEE

L'EMPLACEMENT DE LA TRAPPE DE VISITE NE PERMET PAS D'AVOIR UNE VUE
DEGAGEE POUR DEFINIR L'ENDROIT EXACT OU SE TROUVE LA FUITE CAR IL Y A
UN MEUBLE VASQUE QUI BLOQUE L'ACCES

PREVOIR UNE RECHERCHE DE FUITE PLUS APPROFONDIE AVEC POTENTIELLEMENT
LA DEPOSE DU MEUBLE LAVABO/MIROIR

LE 17/07/2025

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT 38

COUPURE D'EAU ET ELECTRIQUE

DEPOSE DU MEUBLE VASQUE AVEC SON MIROIR ET DE L'ECLAIRAGE

OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DE LA GAINTE TECHNIQUE

RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE

LOCALISATION DE LA FUITE SUR UN MAUVAIS COLLAGE PVC PRESSION

REPARATION DE L'ALIMENTATION EN PVC PRESSION DN25

RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE

REMISE EN EAU

CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

REPOSE DU MEUBLE VASQUE AVEC MIROIR ET L'ECLAIRAGE

NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS :

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38		28,38
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/04	2	62,06		139,63
5,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/07	3	65,16		374,67
5,75	H(s)2ème personnel	3	48,24		277,38
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15		40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,15		40,15
2,00	Raccord(s) laiton 20/27	3	11,21		22,42
1,00	Flexible(s) 50Cm 20/27	3	23,20		23,20
2,00	Joint(s) fibre 15/21	3	0,21		0,42
TOTAL H.T.					946,40
T.V.A. a 10,00%					94,64
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1041,04</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN