

N/REF : 6/06/2025 9H26 C:000014 I:02351
V/REF : OSMIL807130064
V/Email reçu le Vendredi 06/06/2025 a 9H26

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : SURCOUF 1
RUE DE NORVEGE
RUE DE SUEDE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 19 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 49 RUE DE SUEDE 17000 - SURCOUF 1 GARDIEN VAUVILLIER 0769747123

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE TECHNIQUE DANS LE HALL

Donneur d'ordre : M. P. GAVIGNET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 06/06/2025

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION

CONSTAT : PRESENCE D'UNE RESURGENCE D'EAU DANS LE HALL D'IMMEUBLE

TENTATIVE D'INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE M.ROI AU 2EME ETAGE

QUI A SIGNALÉ QU'IL AVAIT UN BOUCHON DANS LES EVACUATIONS

M.ROI REFUSE CATEGORIQUEMENT DE NOUS LAISSER ENTRER DANS SON LOGEMENT

VU AVEC MR VAUVILLIER

LE 10/06/2025

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE M.ROI AU 2EME ETAGE

MISE EN CHARGE DE L'EVACUATION EVIER AVEC COLORANT

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE A GAUCHE DU LOGEMENT DE M.ROI

CONSTAT : PRESENCE D'UNE RESURGENCE D'EAU DANS LA GAINTE TECHNIQUE

OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE A GAUCHE DU LOGEMENT DE M.ROI

CONSTAT : PRESENCE D'UNE INFILTRATION PROVENANT DE L'ETAGE DE M.ROI

INTERVENTION A PARTIR DES CAVES

CONSTAT : PRESENCE D'UNNE INFILTRATION COLOREE

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 19/06/25 a 11H35 M. P. GAVIGNET

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, NOUS DETECTONS UNE ANOMALIE SUR
LA CANALISATION EAUX USEES CUISINE DU LOGEMENT DE M.ROI

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38		28,38
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 06/06	2	65,16		114,03
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/06	3	65,16		162,90
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15		40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,15		40,15
2,00	Dose(s) de FLUORESCINE	3	11,56		23,12
TOTAL H.T.					408,73
T.V.A. a 20,00%					81,74
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>490,47</u>

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN