

N/REF : 18/07/2025 18H17 C:000292 I:02750
V/REF : #17675
V/Email reçu le Vendredi 18/07/2025 a 18H17

SELON DEVIS N° 5070039

SQUARE HABITAT CMDS

**1A AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
17440 AYTRE**

IMMEUBLE : LES GLYCINES
33 RUE BELTREMIEUX
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 28 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 33 RUE BELTREMIEUX 17000 - APT 2 RESIDENCE LES GLYCINES
LOCATAIRE : DOUBOVY NICOLAS NICOLAS.DOUBOVY@YAHOO.FR 0546451777 (HB)
PROPRIÉTAIRE : M & MME ROUILLER MARTIN 0614210081
SYNDIC : PICHET IMMOBILIER MME DAVID 0546419070

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5070039 du 18/07/2025 d un montant de
618,30 EUROS TTC

Donneur d'ordre : Mme I BUISSON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

TENTATIVE D'AIGUILLAGE DU RESEAU D'ALIMENTATION PENAFLEX ENTRE LE LOCAL
COMPTEUR ET L'ARRIVEE D'EAU DU LOGEMENT

DANS LE CAS OU, L'AIGUILLAGE EST CONCLUANT
TUBAGE DU RESEAU D'ALIMENTATION PENAFLEX ENTRE LE LOCAL COMPTEUR ET
L'ARRIVEE D'EAU DU LOGEMENT
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

DANS LE CAS OU, L'AIGUILLAGE N'EST PAS CONCLUANT
ELABORATION D'UN DEVIS COMPLEMENTAIRE

INTERVENTION DU 23/07/2025
TENTATIVE D'AIGUILLAGE DU RESEAU D'ALIMENTATION PENAFLEX ENTRE LE LOCAL
COMPTEUR ET L'ARRIVEE D'EAU DU LOGEMENT
CONSTAT : AIGUILLAGE NON CONCLUANT CAR IL SEMBLE Y AVOIR UN COUDE 90°
SUR LE CIRCUIT D'ALIMENTATION PENAFLEX ENTRE LE LOCAL COMPTEUR ET LE
LOGEMENT DE M.DOUBOVY
INSPECTION TELEVISEE DU TUYAU PENAFLEX A PARTIR DE L'ARRIVEE D'EAU
DANS LE LOGEMENT GRACE A LA CAMERA ENDOSCOPIQUE
CONSTAT : LE TUYAU N'EST RACCORDE A RIEN, LE TUYAU SEMBLE S'ETRE

DESOLIDARISE D'UN RACCORD ENTERRE

OBSERVATIONS : RA LCOMPTER Email envoyé le 23/07/25 a 17H32 Mme I BUISSON

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, NOUS NOUS RENSEIGNONS AUPRES DU SYNDIC AFIN DE SAVOIR SI UNE REPARATION A DEJA ETE EFFECTUEE CAR IL Y A LA PRESENCE D'UNE RUSTINE DE GOUDRON EN EXTERIEUR DEVANT LE LOGEMENT SINON, IL SERA NECESSAIRE DE DECAISSER LA DALLE AFIN DE METTRE A JOUR CE RACCORDEMENT DEFECTUEUX.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	466,54	466,54
	TOTAL H.T.		466,54
	T.V.A. a 10,00%		46,65
	TOTAL T.T.C.En EURO		513,19

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN