

N/REF : 31/07/2025 15H31 C:001062 I:00232

V/Email reçu le Jeudi 31/07/2025 a 15H31

QUALIOPI - ATELIER D'ANGLAIS

**75 BD COGNEHORS
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : COGNEHORS
75/ 77 BLD DE COGNEHORS
2 RUE DU MOULIN ROUGE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 04 Aout 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 75 BLVD COGNEHORS 17000 - LOCAL COMMERCIAL QUALIOPI - CONTACT MME DELYON
- TL.0546687974

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE SUR PIPE WC

Donneur d'ordre : Mme M. DELYON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 01/08/2025
INTERVENTION A PARTIR DU LOCAL COMMERCIAL QUALIOPI
RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE
CONSTAT : LA PIPE WC ENCASTREE DANS LE MUR EST HORS SERVICE
REPARATION PROVISOIRE AU MASTIC ET BANDE D'ETANCHEITE
CONTROLE ETANCHEITE PROVISOIRE
ELAOBRATION D'UN DEVIS POUR REPARATION DEFINITIVE

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 04/08/25 a 17H31 Mme M. DELYON

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL DU 01/08, DEVIS A SUIVRE POUR LE
REMPLACEMENT DE LA PIPE WC ET REMISE EN FONCTIONNEMENT CONFORME DU
SANITAIRE

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 01/08	1	65,16	114,03

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15
1,00	Mastic étanchéité	1	4,62	4,62
2,00	Metre(s) de bande denso étanche	1	4,07	8,14

TOTAL H.T.	195,32
T.V.A. a 20,00%	39,06
TOTAL T.T.C.En EURO	234,38

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN