

N/REF : 30/07/2025 15H32 C:000292 I:02784
V/REF : 17799
V/Email reçu le Mercredi 30/07/2025 a 15H32

SQUARE HABITAT CMDS

**1A AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
17440 AYTRE**

IMMEUBLE : RES. PLEIN OUEST
33 RUE EMILE COUNEAU
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 08 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 33 RUE EMILE COUNEAU 17000 - M.BERGUE 0680552106
OU M.MONTMARTIN 0618457668

MOTIF : PETITE POMPE DE RELEVAGE EN PANNE AU SOUS-SOL, PRÉSENCE D'EAU A NIVEAU
DU REGARD. (LE REGARD FAIT ENVIRON 50CM DE PROFONDEUR PAR 50 X 60 CM)

Donneur d'ordre : Mme E. DUDOGNON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 31/07/2025

INTERVENTION A PARTIR DU POSTE DE RELEVAGE

CONTROLE DE LA POMPE DE RELEVAGE

CONSTAT : LA POMPE EST HORS SERVICE AINSI QUE LE TUYAU DE REFOULEMENT

CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

CONSTAT : LA POMPE FAIT DISJONCTER MAIS NOUS CONSTATONS EGALEMENT QU'IL
N'Y A PAS DE DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SUR LE TABLEAU

OBSERVATIONS : SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL DU 31/07, PREVOIR L'INTERVENTION
D'UN ELECTRICIEN POUR REMETTRE EN CONFORMITE LE TABLEAU ELECTRIQUE.
PAR MESURE DE SECURITE, IL SERA PREFERABLE DE FAIRE CETTE REMISE EN
CONFORMITE ELECTRIQUE AVANT TOUTE AUTRE MANIPULATION DU TABLEAU.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
1,50	H.Ouvrier Electromécanicien le 31/07	1	62,06	93,09

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	1	40,15	40,15

TOTAL H.T.	161,62
T.V.A. a 10,00%	16,16
TOTAL T.T.C.En EURO	177,78

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN