

N/REF : 23/12/2024 13H02 C:000012 I:02370

V/Email reçu le Lundi 23/12/2024 a 13H02

IMMEUBLE : RES. LE D'ORBIGNY
17 AVENUE FORT LOUIS
RESIDENCE LE D'ORBIGNY
17000 LA ROCHELLE

CABINET DEMOUGIN

**32 BIS RUE DE LA MUSE
17000 LA ROCHELLE**

Sainte-Soulle, le 30 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 17 AVENUE FORT LOUIS 17000 LA ROCHELLE - RESIDENCE D'ORBIGNY
1ER M.DAUXERRE 0609815897
2EME MME RANGER 0687267976
3EME MME MORELL Y ALCOVER 0688734374
4EME M.FOURNAT 0643032859

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE AU PLAFOND DERRIERE LA PORTE DE SERVICE SUR UN
TUYAU QUI TRAVERSE LE LOGEMENT DE M./MME DAUXERRE DE HAUT EN BAS,
SUSPICION DE FUITE PROVENANT DES ETAGES SUPERIEURS

Donneur d'ordre : Mme N. SEIXAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 03/01/2025

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE M. DAUXERRE AU 1ER ETAGE
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION
CONSTAT : LA COLONNE EAUX USEES/ VANNS FONTE EST VETUSTE
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME RANGER AU 2EME ETAGE
TEST COLORANT DANS LES EVACUATIONS SALLE DE BAIN
CONSTAT : PRESENCE DE COLORANT QUI RUISSELLE LE LONG DE LA COLONNE
ENTRE LE 2EME ET LA 1ER ETAGE

OBSERVATIONS : SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, DEVIS A SUIVRE POUR LE REMPLACEMENT
DU TRONÇON DE COLONNE EAUX USEES ENTRE LES 2 LOGEMENTS

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 03/01	1	65,16	130,32

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15

TOTAL H.T.	198,85
T.V.A. a 20,00%	39,77
TOTAL T.T.C.En EURO	238,62

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN