

N/REF : 24/11/2025 14H12 C:000012 I:00244

V/Email reçu le Lundi 24/11/2025 a 14H12

CABINET DEMOUGIN

**32 BIS RUE DE LA MUSE
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : GENERAL GUILLAUMAT
RUE GENERAL GUILLAUMAT
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 03 Décembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 15 RUE GENERAL GUILLAUMAT CONTACT MME ANGIBAUD 0628469412

MOTIF : FUIITE DANS LA CAVE ET LE LOCAL MENAGER

Donneur d'ordre : Mme N. SEIXAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 01/12/2025

AMENE/REPLI DU MATERIEL ET DU VEHICULE

INTERVENTION A PARTIR DE LA CAVE DU BATIMENT C

PRESENCE DE MME ANGIBAUD (MCS) SUR SITE

RECHERCHE ET REPERAGE DE FUIITE ET/ OU D'INFILTRATION

CONSTAT :

- INFILTRATION AU PLAFOND A COTE DU PLAFONNIER DE LA CAVE N/37

- GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DU PLAFOND DANS LES COMMUNS

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT N/34 DE MME LAUTIER/ M.HUBERT

TEST COLORANT EFFECTUE DANS L'EVIER DE LA CUISINE

CONSTAT : AUCUNE SORTIE DE COLORANT AU NIVEAU DES DEGATS

TEST COLORANT ET MISE EN CHARGE DE LA BAIGNOIRE

SONDAGE CAMERA THERMIQUE DE LA ZONE

CONSTAT : ANOMALIE THERMIQUE DETECTEE SOUS LA BAIGNOIRE

OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DU TABLIER DE BAIGNOIRE AFIN D'OBTENIR
UN VISUEL SOUS LA BAIGNOIRE

CONSTAT : PRESENCE DE RESURGENCE D'EAU COLOREE CAR LE VIDAGE EST FUYARD
INTERVENTION A PARTIR DE LA CAVE 37 ET LES COMMUNS

PRESENCE DE RESURGENCE DE COLORANT AU NIVEAU DES DEGATS DANS LA CAVE ET
LES COMMUNS

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 02/12/25 a 10H15 Mme N. SEIXAS

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR LE REMPLACEMENT DU
SYSTEME DE VIDAGE DE LA BAIGNOIRE DANS LE LOGEMENT N/34 DE CHEZ
MME LAUTIER ET M. HUBERT

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38	28,38
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 01/12	2	65,16	97,74
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15	40,15
2,00	Dose(s) de FLUORESCINE	2	11,56	23,12
TOTAL H.T.				189,39
T.V.A. a 20,00%				37,87
TOTAL T.T.C.En EURO				227,26

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN