

N/REF : 19/02/2026 16H30 C:000038 I:00058
V/REF : COLLAB-2028664-8224075
V/Email reçu le Jeudi 19/02/2026 à 16H30

CITYA ARDOUIN

**33 QUAI VALIN
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : LES SAINTES CLAIRE
4 RUE DES SAINTES CLAIRE
5 RUE DELAYANT
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 27 Février 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 5 RUE DELAYANT - LOGT DE MME RUIZ - TL.0632296616

MOTIF : INTERVENIR POUR UN PROBLEME D'ECOULEMENT DE MACHINE A LAVER
(SUITE A L'INTERVENTION DE DETARTRAGE)

Donneur d'ordre : M. M. LE HEN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 23/02/2026
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME RUIZ
CONSTAT : PROBLEME D'ECOULEMENT EAUX USEES CUISINE
DECOUPE DU TUYAU D'EVACUATION PVC DN40
CONSTAT : L'EVACUATION EST OBSTRUE A 90% DE GRAISSE CALCIFIEE
DEBOUCHAGE MECANIQUE DE L'EVACUATION
POMPAGE/ ASPIRATION DE L'EVACUATION
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS :

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Débouchage mécanique évacuation EU / EV	2	227,28	227,28
	TOTAL H.T.			227,28
	T.V.A. a 10,00%			22,72
	TOTAL T.T.C.En EURO			250,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN