

N/REF : 25/02/2026 18H00 C:000038 I:00058

CITYA ARDOUIN

**33 QUAI VALIN
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : LES SAINTES CLAIRES
4 RUE DES SAINTES CLAIRES
5 RUE DELAYANT
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 13 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : RESIDENCE LES SAINTES CLAIRES - 5 RUE DELAYANT 17000

MOTIF : RECUPERATION DES CLES D'ACCES AUPRES DE L'AGENCE CITYA 33 QUAI VALIN
RECHERCHE FUITE SUITE AU DETARTRAGE DES COLONNES EU/EV DE LA RESIDENCE
INFILTRATION AU NIVEAU DU COFFRAGE DU FAUX PLAFOND DANS LA DESCENTE DE
GARAGE

Donneur d'ordre : M. M. LYONNET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 26/02/2026

RECUPERATION DES CLES DE LA LOGE GARDIEN AUPRES DE L'AGENCE CITYA

INTERVENTION D'UNE EQUIPE DE 2 TECHNICIENS POUR SECURISATION

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION COTE RUE DELAYANT
AU NIVEAU DE LA DESCENTE DE GARAGE SOUTERRAIN

CONSTAT : PRESENCE D'UN GOUTTE A GOUTTE PROVENANT DU PLAFOND EN LAMBRIS
MISE EN PLACE D'UNE ECHELLE

OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DONNANT ACCES AU FAUX PLAFOND

LOCALISATION DE L'INFILTRATION AUTOUR DE LA TRAVERSEE DE DALLE DU PIED
DE COLONNE EAUX USEES/ VANNES EN FONTE

INTERVENTION A PARTIR DE LA LOGE GARDIEN QUI JOUXTE LES DEGATS

RECHERCHE ET REPERAGE DE RESEAU : RIEN A SIGNALER

ACUUNE ANOMALIE PROVENANT DE LA LOGE GARDIEN

TENTATIVE D'INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT AU DESSUS

OCCUPANT ABSENT, POSE D'UN AVIS DE PASSAGE

LE 02/03/2026

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

CONSTAT : L'INFILTRATION EST TOUJOURS PRESENTE ET S'EST INTENSIFIEE

DANS LA DESCENTE DE GARAGE MAIS EGALEMENT AU PLAFOND DE L'ANCIEN LOCAL
POUBELLE
TENTATIVE D'INTERVENTION A PARTIR DES LOGEMENTS QUI SONT POTENTIELLEMENT
CONCERNES PAR LES DEGATS
CONSTAT : L'ENSEMBLE DES OCCUPANTS SONT ABSENTS
POSE D'AVIS DE PASSAGE
CONTROLE DES COMPTEURS D'EAU EN GAINTE TECHNIQUE PALIERES
CONSTAT : LE LOGEMENT DE MME HAMART SCHAFFT EST INNOUPE POURTANT LE
COMPTEUR TOURNE EN CONTINUE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT PAR MESURE CONSERVATOIRE

LE 04/03/2026
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
CONSTAT : DEPUIS LA COUPURE D'EAU DU LOGEMENT DE MME HAMART SCHAFFT
L'INFILTRATION DANS LA DESCENTE DE GARAGE S'EST STOPPEE

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME HAMART SCHAFFT
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE DANS LE LOGEMENT
LOCALISATION DE LA FUITE SUR UN RACCORD A SERTIR DANS LA SALLE DE BAIN

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,00	29,00
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/02	2	67,00	167,50
2,50	H(s)2ème personnel	4	50,00	125,00
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 02/03	5	67,00	83,75
1,25	H(s)2ème personnel	5	50,00	62,50
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/03	9	67,00	134,00

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	41,00	41,00
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	6	41,00	41,00
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	9	41,00	41,00

TOTAL H.T. 724,75

T.V.A. a 20,00% 144,95

TOTAL T.T.C.En EURO 869,70

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



FACTURE N° 6030049

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN