

**N/REF :** 14/03/2026 11H36 C:000012 I:03302

V/Email reçu le Samedi 14/03/2026 à 11H36

**CABINET DEMOUGIN**

**32 BIS RUE DE LA MUSE  
17000 LA ROCHELLE**

**IMMEUBLE :** 5 PALAIS  
5 RUE DU PALAIS  
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 21 Avril 2026

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** ! APPELER AVANT DE SE RENDRE SUR PLACE CAR MME MARIE ATTEND DEVANT  
L'IMMEUBLE A PARTIR DE 11H  
5 RUE DU PALAIS 17000 - SINISTRANT MME MARIE 0688173151  
SINISTREE MME BENDETSON 0623105408

**MOTIF :** FUITE POTENTIELLE DANS LA CUISINE DE MME MARIE IMPACTANT L'APPARTEMENT  
DE MME BENDETSON

**Donneur d'ordre :** Mme E. SANCHEZ

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 31/03/2026

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME BENDETSON  
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/OU D'INFILTRATION  
CONSTAT : PRESENCE D'HUMIDITE AU PLAFOND  
TEST HYGROMETRIQUE DE LA ZONE IMPACTEE  
CONSTAT : TAUX D'HUMIDITE DE 70%

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME MARIE  
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE ET/OU D'INFILTRATION  
TEST MANOMETRIQUE DU RESEAU D'ALIMENTATION EFS/ECS  
CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION  
TEST D'ETANCHEITE DES EVACUATIONS EAUX USEES  
CONSTAT : RIEN A SIGNALER, AUCUNE RESURGENCE EN DESSOUS  
TEST D'ETANCHEITE DU JOINT SANITAIRE DE L'EVIER/ PLAN DE TRAVAIL CUISINE  
CONSTAT : PRESENCE D'UN RUISSELLEMENT DERRIERE LE MEUBLE DE CUISINE  
QUI IMPACTE LE LOGEMENT DU DESSOUS

**OBSERVATIONS :** AD LCOMPTER Email envoyé le 21/04/26 à 17H18 Mme E. SANCHEZ

*Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365*

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U.  | HT |               |
|--------------------------|---------------------------------------|------|-------|----|---------------|
| 1,00                     | Prise en charge technique dispatching | 2    | 29,00 |    | 29,00         |
| 2,50                     | H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 31/03 | 2    | 67,00 |    | 167,50        |
| 2,50                     | H(s)2ème personnel                    | 2    | 50,00 |    | 125,00        |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre          | N°BT | P.U.  | HT |               |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule plomberie     | 2    | 41,00 |    | 41,00         |
| TOTAL H.T. ....          |                                       |      |       |    | 362,50        |
| T.V.A. a 20,00% .....    |                                       |      |       |    | 72,50         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                       |      |       |    | <u>435,00</u> |

**Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN