

N/REF : 5/05/2026 11H39 C:000041 I:33175
V/REF : 3114
V/Email reçu le Mardi 05/05/2026 a 11H39

CITYA ARDOUIN

**74 RUE DE LA REPUBLIQUE
17300 ROCHEFORT**

IMMEUBLE : 29 PELTIER
29 RUE DU DOCTEUR PELTIER
17300 ROCHEFORT

Sainte-Soulle, le 30 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 29 RUE DOCTEUR PELTIER 17300 - CONTACT M. HATON (OCCUPANT) AU 2E ETAGE
TL.0699159409

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE PROVENANT POTENTIELLEMENT DU 2E ETAGE QUI
COULE JUSQU'A LA CAVE - URGENT

Donneur d'ordre : Mme A. CHAUVIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 12/05/2026

RECUPERATION DES ACCES LOGEMENT/ CAVE AUPRES DE L'AGENCE ORPI COLBERT
AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE M.HATON (PPE) AU 2E ETAGE

RECHERCHE DE FUITE ET/ OU D'INFILTRATION DANS LE LOGEMENT

TEST MANOMETRIQUE SUR RESEAU D'ALIMENTATION EFS/ECS DU LOGEMENT

CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION

TEST D'ETANCHEITE DES RESEAUX D'EVACUATION EU/EV AU COLORANT

CONSTAT : FUITE SUR BONDE LAVABO MAIS QUI N'EST PAS EN LIEN AVEC LE
DEGAT DANS LA CAVE

LE 18/05/2026

RECUPERATION DES ACCES LOGEMENT/ CAVE AUPRES DE L'AGENCE ORPI COLBERT
AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE M.HATON (PPE) QUI EST FINALEMENT
PRESENT CE-JOUR DANS LE LOGEMENT

COUPURE D'EAU A PARTIR DE LA VANNE EN CAVE

VIDANGE DU RESEAU D'ALIMENTATION ENTRE LA VANNE EN CAVE ET LE COMPTEUR
DEMONTAGE COMPTEUR

TEST MANOMETRIQUE DU RESEAU D'ALIMENTATION EFS

REOUVERTURE DE LA VANNE EN CAVE

CONSTAT : PERTE DE PRESSION

PRESENCE D'UNE FUITE SUR LE RESEAU D'ALIMENTATION EFS ENTRE LE COMPTEUR
ET LA VANNE D'ARRET EN CAVE

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

AD LCOMPTER Email envoyé le 30/05/26 a 18H41 Mme A. CHAUVIN

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR UNE REALIMENTATION ENTRE LA VANNE D'ARRET EN CAVE ET L'ARRIVEE D'EAU DANS LE LOGEMENT DE M.HATON AU 2E ETAGE

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,00		29,00
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 12/05	2	67,00		201,00
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 18/05	52	67,00		201,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	41,00		41,00
5,00	Dose(s) de FLUORESCINE	52	11,56		57,80
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	52	41,00		41,00
TOTAL H.T.					570,80
T.V.A. a 20,00%					114,16
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>684,96</u>

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN