

N/REF : 24/06/2026 15H02 C:000338 I:02306
V/REF : OSTW3232
V/Email reçu le Mercredi 24/06/2026 a 15H02

ORPI COPRIM SYNDIC

**21 RUE BERLIOZ
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : JARDIN D'HIVER
60/66 RUE DE LA REPUBLIQUE
6 RUE DES GRANDS CHAMPS
17138 PUILBOREAU

Sainte-Soulle, le 29 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 60/66 RUE DE LA REPUBLIQUE PUILBOREAU JARDIN D'HIVER - BAT A3
GARDIEN M ROBERT 0637793249

MOTIF : VERIFIER LE DEBIT D'EAU DU REZ DE CHAUSSEE A3
COMMENTAIRE GARDIEN M ROBERT :
MALHEUREUSEMENT LE REGLAGE DU REDUCTEUR N'EST PAS SUFFISANT,
VERIFIER APRES DEMONTAGE VANNE ET REDUCTEUR

Donneur d'ordre : M. J-A MONTCHO

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 26/06/2026
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RESEAU
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU REDUCTEUR DE PRESSION
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU CLAPET ANTI-POLLUTION
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 29/06/26 a 08H29 M. J-A MONTCHO

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,00		29,00
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/06	2	67,00		150,75
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	41,00		41,00
1,00	Réducteur(s) pression 15/21	2	83,13		83,13
1,00	Clapet(s) Anti-pollution 15/21	2	16,70		16,70

TOTAL H.T.	320,58
T.V.A. a 20,00%	64,11
TOTAL T.T.C.En EURO	384,69

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN