

N/REF : 3/08/2026 11H14 C:001342 I:33377

V/Email reçu le Lundi 03/08/2026 à 11H14

L'ATELIER LOCATIF

**1 AVENUE DE COLMAR
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : 9 MINAGE
9 RUE PAS DU MINAGE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 17 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 9 RUE PAS DU MINAGE 17000 - CONTACT 0760453617
APPARTEMENT AU REZ-DE-CHAUSSEE

MOTIF : LES VACANCIERS ONT PRIS LEUR DOUCHE ET TOUTE L'EAU EST REMONTEE PAR
L'EVACUATION DE LA CUISINE, PROVOQUANT UN DEGAT D'EAU DANS LA PIECE

Donneur d'ordre : Mme E BERTUZZO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage électromécanique avec matériel type K 50.

LE 03/08/2026
AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT
CONSTAT : REFOULEMENT EAUX USEES/ VANNES EVIER
TENTATIVE DEBOUCHAGE DE L'EVACUATION JUSQU'AU LA COLONNE : SANS SUCCES
CONSTAT : LA COLONNE SE SITUE DANS UN COFFRAGE CARRELE AU RDC
ELABORATION DES PRECONISATIONS

LE 04/08/2026
AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT
CONTROLE D'ECOULEMENT DE LA DOUCHE ET DE L'EVIER
CONSTAT : BON ECOULEMENT
PAR MESURE CONSERVATOIRE, HYDRAUCURAGE DU RESEAU EAUX USEES
CONSTAT : PRESENCE D'UNE QUANTITE IMPORTANTE DE GRAISSE
CONTROLE - BON ECOULEMENT A L'AIDE DE FLUORESCENCE

REMONTAGE ET RESSERRAGE DU VIDAGE COMPLET DE L'EVIER
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 04/08/26 à 09H49 Mme E BERTUZZO

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, AFIN DE POURSUIVRE L'INTERVENTION

IL EST NECESSAIRE DE CREER UN OUVERTURE DANS LA COFFRAGE CARRELE DANS
LEQUEL SE SITUE LA COLONNE D'EVACUATION AU RDC

NOUS ATTENDONS VOS INSTRUCTIONS POUR LA SUITE A DONNER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Installation et mise en place du matériel. Localisation de l'obstruction et recherche du sens d'écoulement du réseau.
Ouverture des tabourets et trappes de visite permettant l'accès au réseau.
Débouchage par procédé mécanique ou électromécanique.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,00	29,00
1,75	H.Véhi.HP 100L/200B 1 opérateur le 03/08	1	167,62	293,33
1,50	H.Véhi.HP 100L/200B 1 opérateur le 04/08	2	167,62	251,43
1,75	H(s)2ème personnel	3	50,00	87,50
TOTAL H.T.				661,26
T.V.A. a 10,00%				66,12
TOTAL T.T.C.En EURO				727,38

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :



FACTURE N° 6080064

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN