

N/REF : 4/08/2026 14H29 C:001344 I:33382

V/Appel du Mardi 04/08/2026 a 14H29

IMMEUBLE : RESTAURANT LES FLOTS
1 RUE DE LA CHAINE
17000 LA ROCHELLE

RESTAURANT LES FLOTS

**1 RUE DE LA CHAINE
17000 LA ROCHELLE**

Sainte-Soulle, le 25 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 1 RUE DE LA CHAINE 17000 - RESTAURANT LES FLOTS

CONTACT M FOURNIER 0671380768 MME HURLEY 0546413251

MOTIF : MERCI D'INTERVENIR EN URGENCE POUR UNE CHUTE DE PRESSION BRUTALE,
QUI A EU LIEU PENDANT LE SERVICE IMPACTANT LES WC ET AUTRES POINTS D'EAU
VANNE D'ARRET GENERALE DANS LES SOUS-SOLS A COTE D'UNE CHAMBRE FROIDE

Donneur d'ordre : M. F FOURNIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 04/08/2026

AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL

INTERVENTION A PARTIR DU RESTAURANT "LES FLOTS"

RECHERCHE ET REPERAGE DU DYSFONCTIONNEMENT DE PRESSION/ DEBIT

COUPURE D'EAU

DEPOSE DU FILTRE ANTI-TARTRE/ ANTI CORROSION QUI EST OSBTREUE A 100% ET
BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION EN DIRECT

REMISE EN EAU

CONTROLE ETANCHEITE - EN REVANCHE, LE DYSFONCTIONNEMENT DE PRESSION ET
DE DEBIT RESTE INCHANGE

TEST MANOMETRIQUE AU NIVEAU D'UN POINT DE PUISAGE

PRESENCE DE 3 BARS DE PRESSION - PRESSION CONFORME

M.FOURNIER ET MME HURLEY NOUS INFORMENT QUE LE PROBLEME EST CONNU MAIS
QUE CELA DEVIENT PLUS REGULIER

NOUS CONSTATONS EGALEMENT QU'IL Y A BEAUCOUP DE POINTS DE PUISAGE SUR
LE MEME RESEAU, LORSQUE L'ENSEMBLE EST EN FONCTIONNEMENT CELA REDUIT
FORTEMENT LA PRESSION ET LE DEBIT D'EAU, IL Y A CERTAINEMENT UNE
PROBLEME DE DIMENSIONNEMENT ET CAUSE UN DEFAULT SUR LE COEFFICIENT DE
SIMULTANEITE

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,00		29,00
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/08	2	67,00		184,25
2,75	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	2	33,50		92,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	41,00		41,00
1,00	Flexible(s) 30Cm 20/27	2	15,32		15,32
1,00	Clapet(s) Anti-pollution 20/27	2	10,09		10,09
TOTAL H.T.					371,78
T.V.A. a 20,00%					74,35
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>446,13</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN