

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 28/04/2025 9H17 C:001564 I:00772

MANSOUR

V/Appel du Lundi 28/04/2025 a 9H17

**191 bd de la madeleine
06000 NICE**

IMMEUBLE : LE PANACHE
189 A 193 BD DE LA MADELEINE
06000 NICE

Nice, le 30 Avril 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME. MANSOUR
BAT 6 7E ETG
COULOIR DE GAUCHE APPARTEMENT DE DROITE AVEC AUTOCOLLANT DU PERE NOEL
TEL GARDIEN 0695050983

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

LE 29/04/2025 A 14H00
LORS DE NOTRE INTERVENTION POUR UNE RECHERCHE DE FUITE, NOUS AVONS
CONSTATÉ DES DÉGÂTS D'HUMIDITÉ DANS L'APPARTEMENT. EN INSPECTANT LA
SALLE DE BAIN, NOUS AVONS OBSERVÉ QUE LE BAC A DOUCHE ÉTAIT NEUF.
TOUTEFOIS, LES JOINTS N'ÉTAIENT PAS RÉALISÉS CORRECTEMENT, CONTRÔLE DE
ÉTANCHÉITÉ : CELUI-CI A RÉVÉLÉ UNE FUITE AU NIVEAU DE LA PAROIE. LE
GARDIEN NOUS A CONFIRMÉ QUE LE BAC A DOUCHE A ÉTÉ INSTALLÉ LE 19 MARS,
MAIS LES FINITIONS, NOTAMMENT LES JOINTS ET LA STABILITÉ DE
L'INSTALLATION, N'ONT PAS ÉTÉ CORRECTEMENT RÉALISÉES. NOUS AVONS
ÉGALEMENT CONSTATÉ QUE LE BAC A DOUCHE N'ÉTAIT PAS STABLE ET BOUGEAIT
LORSQU'ON S'APPUYAIT DESSUS, CE QUI POURRAIT FAVORISER L'APPARITION DE
NOUVELLES FUITES.
IL EST NECESSAIRE DE PROCEDER A LA DEPOSE ET REPOSE DU BAC A DOUCHE ET
A LA REPRISE DES JOINTS

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 09H33 _ OCCUPANT LOGEMENT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	40,00	40,00
1,50	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	70,00	105,00

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

TOTAL H.T.	145,00
T.V.A. a 20,00%	29,00
TOTAL T.T.C.En EURO	174,00

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN