

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 6/05/2025 8H01 C:001578 I:36332

V/Email reçu le Mardi 06/05/2025 à 8H01

IMMEUBLE : 70 BOULEVARD DE LA CORNE D'OR
06230 VILLEFRANCHE SUR MER

MADAME ROGER

70 BOULEVARD DE LA CORNE D'OR
06230 VILLEFRANCHE SUR MER

Nice, le

06 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : MME ROGER 06.09.67.41.13
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE
Donneur d'ordre : Mme ROGER

LE 06/05/2025 A 08H00
FUITE DÉCELÉE SUR L'ALIMENTATION EAU CHAUDE ENCASTRÉE, LOCALISÉE AU
NIVEAU DU PASSAGE DE DALLE ENTRE LA SALLE DE BAIN ET LE LOCAL CHAUDIERE.
CASSE DU MUR DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE DE FUITE EFFECTUÉE AU NIVEAU
DU WC POUR PERMETTRE LA LOCALISATION PRÉCISE ET LA RÉPARATION. LE TUYAU
FUYARD A ÉTÉ REMPLACÉ. PRÉVOIR LA REMISE EN ÉTAT DE LA FAIENCE

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Ft déplacement Zone 2	1	55,00		55,00
8,00	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	70,00		560,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	tube multicouche dn 20	1	28,02		28,02
2,00	raccord drt 20x3/4	1	10,46		20,92
2,00	raccord union gebo 3/4	1	31,67		63,34
TOTAL H.T.					727,28
T.V.A. a 10,00%					72,72
TOTAL T.T.C.En EURO					800,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN