

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 25/06/2025 11H44 C:000590 I:02390

M. GEORGE Pierre

V/Appel du Mercredi 25/06/2025 a 11H44

**17 RUE DE LA REPUBLIQUE
68140 MUNSTER**

IMMEUBLE : 37 CHEMIN DES VIOLETTES
06140 TOURRETTES SUR LOUP

Nice, le 30 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. FANTINO : 07.81.33.79.10

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE - PROBLEME DE SUR-CONSOMMATION D'EAU

Donneur d'ordre : M. GEORGE

LE 25/06/2025 A 13H00

FUITE SUR ALIMENTATION EN PE ENCASTRÉ DANS LE JARDIN.

FERMETURE DE LA VANNE ARRIVÉE D'EAU DANS L'APPARTEMENT DU RDC.

TEST MANOMETRE : PERTE FRANCHE.

TEST POMPE A EPREUVE AU COMPTEUR : IMPOSSIBLE DE POMPER, FUITE TROP RAPIDE.

FUITE CONFIRMEE SUR L'ALIMENTATION GENERALE DE L'APPARTEMENT.

PRECONISATION :

PREVOIR DEVIS PASSAGE DU PE D25 DISTANCE TOTAL 40ML SOUS GAINÉ

PROTECTRICE EN ENCASTRÉE POUR LES RISQUES DE GEL, DU COMPTEUR EXTERIEUR

CÔTE RUE. PASSAGE DANS LE JARDIN EN PARTIE APPARENT ET AVEC UNE TRANCHÉE

DANS LE JARDIN 20ML ET SAIGNÉE BÉTON AU SOL 1ML ET PERCEMENT EN FAÇADE

JUSQU'A LA CUISINE AVEC VANNE ARRÊT 3/4 ET COLLIERS DE FIXATION.

POSSIBILITE EN URGENCE PASSAGE PE EN TOTALITE EN APPARENT AVEC UNE

GAINÉ 40ML.

PREVOIR UN PIQUAGE POUR LE ROBINET DE PUISAGE.

REPLI DE CHANTIER.

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	1	74,96	262,36

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

TOTAL H.T.	262,36
T.V.A. a 10,00%	26,23
TOTAL T.T.C.En EURO	288,59

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN