

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 8/08/2025 10H47 C:000005 I:00379
V/REF : 20250808072130 / MAX
V/Email reçu le Vendredi 08/08/2025 à 10H47

SDC 'L'Armor'
C/O CABINET TABONI
Foncière Niçoise & de Provence
82 BOULEVARD GAMBETTA
06000 NICE

V/REF.IMM. 0131
IMMEUBLE : L'ARMOR
93 AVENUE CYRIL BESSET
06000 NICE

Nice, le 12 Aout 2025

Référence Marché: Tarif Négocié
LOCALISATION : BANQUE CAISSE D'EPARGNE 04.89.03.82.93
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR LA COLONNE D'EVACUATION EU DANS LES LOCAUX
Donneur d'ordre : M. M. ROCHAT

LE 12/08/2025 A 09H30
DE L'EAU AURAIT COULÉ DEPUIS LE COLLECTEUR D'EAUX USÉES DANS LES LOCAUX.
ACTUELLEMENT, PLUS AUCUNE FUITE N'EST OBSERVÉE, MAIS DES TRACES DE
COULURES SONT VISIBLES AU NIVEAU DES EMBOÎTAGES.
LE COLLECTEUR N'EST PAS EN CHARGE.
EN REVANCHE NOUS CONSTATONS QU'UNE PARTIE DU COLLECTEUR EST FUYARDE
NOUS VOUS TRANSMETTRONS UN DEVIS EN CE SENS AFIN DE LE REMPLACER

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	2	38,00	38,00
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	2	68,00	102,00
TOTAL H.T.				140,00
T.V.A. a 10,00%				14,00
TOTAL T.T.C.En EURO				154,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN