

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 19/08/2025 19H08 C:001494 I:36742

COHEN CAROLINE

V/Appel du Mardi 19/08/2025 a 19H08

**21 BD DE CIMIEZ
06000 NICE**

IMMEUBLE : 37 rue pastorelli
06000 NICE

Nice, le 20 Aout 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME. COHEN 06.62.07.74.28 - 1ER ETAGE

MOTIF : REPRISE ÉTANCHÉITÉ BAC A DOUCHE APPARTEMENT DU FOND + APPARTEMENT GAUCHE

Donneur d'ordre : Mme COHEN

LE 14/08/2025 A 18H00 ASTREINTE
UN DÉGÂT DES EAUX A ÉTÉ SIGNALÉ AU PREMIER ÉTAGE, AU-DESSUS DU
RESTAURANT. S'AGISSANT D'UNE FUITE INTERMITTENTE, NOUS AVONS PROCÉDÉ A
LA VÉRIFICATION DE TOUS LES SANITAIRES DANS LES QUATRE APPARTEMENTS
SITUÉS AU-DESSUS DE LA ZONE SINISTRÉE.
DEUX SOURCES DE FUITE ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES. LA PREMIERE, PRINCIPALE,
PROVIENT DU JOINT PÉRIPHÉRIQUE ET DES RELEVÉS DU BAC A DOUCHE DE
L'APPARTEMENT EN FACE DE L'ENTRÉE, AU FOND DU COULOIR. LA SECONDE A ÉTÉ
LOCALISÉE AU NIVEAU DE LA VITRE FIXE DU PARE-DOUCHE DE L'APPARTEMENT
SITUÉ IMMÉDIATEMENT A GAUCHE EN ENTRANT.
PAR AILLEURS, NOUS AVONS CONSTATÉ QUE LE BAC A DOUCHE DE L'APPARTEMENT
SITUÉ AU FOND A GAUCHE ÉTAIT BOUCHÉ AU MOMENT DE NOTRE INTERVENTION.
INTERVENTION EN ASTREINTE

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	1	74,96	224,88
3,00	Sup.25%-H.Ouv.Qual Plomberie 17h-21h	1	18,73	56,19
TOTAL H.T.				281,07
T.V.A. a 10,00%				28,10
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>309,17</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN