

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 26/08/2025 16H41 C:001382 I:35935

V/Email reçu le Mardi 26/08/2025 à 16H41

TREPIER VENTURINI

**10, rue delille
06000 NICE**

IMMEUBLE : 20 BIS AV. GAY
06000 NICE

Nice, le

27 Aout 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME LEROY AU 06 63 14 76 36

MOTIF : VÉRIFICATION DE LA COLONNE DE SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme H MARTINEZ

LE 27/08/2025 A 15H00

ACCES CHEZ MME LEROY. MME LEROY A SUBI UN DÉGÂT DES EAUX PROVENANT DE L'ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS SILICONES DU BAC DE DOUCHE : LE MUR DERRIERE LE BAC PRÉSENTAIT UNE HUMIDITÉ IMPORTANTE EN PARTIE BASSE ET LE PARQUET DE LA CHAMBRE A GONFLÉ A PROXIMITÉ DU BAC DE DOUCHE. MME LEROY A FAIT REFAIRE SES JOINTS IL Y A TROIS SEMAINES, MAIS L'HUMIDITÉ SEMBLE PERSISTER. NOUS AVONS TESTÉ LE TAUX D'HUMIDITÉ, QUI SE SITUE ENTRE 30 % ET 70 % PAR ENDROITS. VISUEL SUR LA COLONNE D'ALIMENTATION : RAS. INSPECTION SOUS LE BAC DE DOUCHE : RAS, AUCUNE FUITE CONSTATÉE. NOUS PRÉCONISONS DE REVENIR D'ICI TROIS SEMAINES POUR VÉRIFIER SI LE TAUX D'HUMIDITÉ A DIMINUÉ.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 27/08/25 à 15H30 Mme H MARTINEZ

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	40,00	40,00
1,50	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	70,00	105,00
TOTAL H.T.				145,00
T.V.A. a 10,00%				14,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>159,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN