

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 1/09/2025 11H38 C:001799 I:36788

V/Email reçu le Lundi 01/09/2025 a 11H38

IMMEUBLE : 33 AVENUE DE GAIRAUT
06100 NICE

MONSIEUR VINCHON

**33 AVENUE DE GAIRAUT
06100 NICE**

Nice, le 02 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MAISON INDIVIDUELLE REZ DE JARDIN - MONSIEUR VINCHON 06.37.80.00.43

MOTIF : PROBLEME SUR POMPE DE RELEVAGE

Donneur d'ordre : M. VINCHON

LE 01/09/2025 A 15H00
DÉFAUT SUR LA POMPE DE RELEVAGE PROVOQUANT UN DISJONCTAGE.
VÉRIFICATION EFFECTUÉE DANS LE VIDE SANITAIRE : TEST DE FONCTIONNEMENT
DE LA POMPE, L'EAU S'ÉVACUE CORRECTEMENT DANS LE REGARD MAIS LE
DISJONCTAGE SE REPRODUIT IMMÉDIATEMENT, ACCOMPAGNÉ D'UN DÉFAUT SUR LE
BOÎTIER ÉLECTRIQUE ET DU DÉCLENCHEMENT D'UNE ALARME.
DÉCONNEXION INDIVIDUELLE DES DEUX POMPES INTÉGRÉES RÉALISÉE, LE DÉFAUT
PERSISTE.
DIAGNOSTIC PROBABLE : DÉFAUT ÉLECTRIQUE.
RECOMMANDATION : PRÉVOIR L'INTERVENTION DU SERVICE ASSAINISSEMENT POUR
VIDANGE DU RÉSERVOIR DE LA POMPE ET NETTOYAGE COMPLET, AVANT CONTRÔLE
ÉLECTRIQUE APPROFONDI.

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	40,00	40,00
1,50	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	70,00	105,00
TOTAL H.T.				145,00
T.V.A. a 20,00%				29,00
TOTAL T.T.C.En EURO				174,00

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN