

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 2/09/2025 10H53 C:001799 I:36788

V/Email reçu le Mardi 02/09/2025 à 10H53

SELON DEVIS N° 5090004

MONSIEUR VINCHON

**33 AVENUE DE GAIRAUT
06100 NICE**

**IMMEUBLE : 33 AVENUE DE GAIRAUT
06100 NICE**

Nice, le

03 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MAISON INDIVIDUELLE REZ DE JARDIN - MONSIEUR VINCHON 06.37.80.00.43

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5090004 du 02/09/2025 d'un montant de

Donneur d'ordre : M. VINCHON

POMPAGE ET NETTOYAGE DE LA FOSSE DE RELEVEMENT EU/EV SITUÉE DANS LE
VIDE SANITAIRE
DÉPOSE ET NETTOYAGE DES DEUX POMPES DE RELEVAGE
DIAGNOSTIC DU DÉFAUT ÉLECTRIQUE DE LA POMPE EN DÉFAUT
FOURNITURE D'UN DEVIS CORRECTIF DU DÉFAUT CONSTATÉ SI NÉCESSAIRE
REPOSE DES POMPES DE RELEVAGE
REMISE EN EAU DE LA FOSSE, TEST ET VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE LA ZONE TRAITÉE
REPLI DU CHANTIER
--- RAPPORT LORS DE L'INTERVENTION ---
LORS DU TEST DE LA STATION DE RELEVAGE SFA SANI KUBIC 2 PRO, NOUS AVONS
CONSTATÉ UN DÉFAUT D'ENTRETIEN. LA POMPE N°1 PROVOQUE UNE DISJONCTION,
DE L'EAU EST PRÉSENTE DANS TOUTES LES CONNECTIQUES ET, MALGRÉ UN
SÉCHAGE, LE CAPTEUR PNEUMATIQUE NE FONCTIONNE PLUS.

OBSERVATIONS :

=====			
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	P.U. HT
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence		380,00
		TOTAL H.T.	380,00
		T.V.A. a 10,00%	38,00
		TOTAL T.T.C.En EURO	418,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN