

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 18/09/2025 8H30 C:001827 I:36833

M. BERNARD

V/Email reçu le Jeudi 18/09/2025 à 8H30

**5 CHEM DE LAMPARO
06200 NICE**

IMMEUBLE : LAMPARO
5 CHEMIN DU LAMPARO
06200 NICE

Nice, le 23 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. OLIVIER 0612140140

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°5090034 DU 17/09/2025
D UN MONTANT DE 627,29 EUROS HT

Donneur d'ordre : M. OLIVIER

LE 23/09/2025
MISE EN PRESSION DU RESEAU EF A L'AIDE DE LA POMPE A ÉPREUVE.
RAS AUCUNE FUITE SUR LE RÉSEAU.
FUITE DÉTECTÉE SUR ÉVACUATION PVC, PIPE WC DÉBOITÉE.
REMISE EN PLACE DE CELLE-CI AVEC REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ.
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER.

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 23/09/25 à 11H33 M. OLIVIER

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	40,00	40,00
2,00	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	70,00	140,00
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Fournitures diverses	15,00	15,00
TOTAL H.T.			195,00
T.V.A. a 10,00%			19,50
TOTAL T.T.C.En EURO			214,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN