

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 7/10/2025 8H17 C:001690 I:36544

MADAME REBEIZ MAY

V/Email reçu le Mardi 07/10/2025 à 8H17

**176 AVENUE DE LA CALIFORNIE
06200 NICE**

**IMMEUBLE : 176 AVENUE DE LA CALIFORNIE
06200 NICE**

Nice, le

07 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MADAME REBEIZ 06.61.73.11.20 - 7EME ÉTAGE

MOTIF : SANIBROYEUR SFA BOUCHÉ

Donneur d'ordre : Mme REBEIZ

LE 07/10/2025 A 09H30
INSPECTION ET RECHERCHE SUR PLACE.
LE SANIBROYEUR NE S'EVACUE PLUS.
DÉMONTAGE DU SANIBROYEUR SFA.
RECHERCHE ORIGINE DYSFONCTIONNEMENT. POMPE OK.
SUITE RECHERCHE NOUS AVONS UN BOUCHON DE PAPIER TYPE ESSUIE-TOUT
DANS LE REFOULEMENT.
DÉBOUCHAGE EFFECTUÉ.
REMONTAGE.
TEST DU BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE DES ZONES IMPACTÉES.
REPLI DU CHANTIER.

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 07/10/25 à 13H32 Mme REBEIZ

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,75	H.Véhi.HP/Minicureur 1 Opérateur	1	127,52	223,16
	TOTAL H.T.			223,16
	T.V.A. a 10,00%			22,31
	TOTAL T.T.C.En EURO			245,47

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN