

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 7/10/2025 11H50 C:001836 I:36848

V/Email reçu le Mardi 07/10/2025 a 11H50

SELON DEVIS N° 5090057

NIDAZUR PROMOTION

**38 RUE VERDI
06000 NICE**

IMMEUBLE : 82 BD DE CESSOLE
06000 NICE

Nice, le

14 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. PILLARD NATHAN : 06 46 65 55 81

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°5090057 DU 29/09/2025
D UN MONTANT DE 350 EUROS HT

Donneur d'ordre : M. COLLARD

INTERVENTION LE 13/10/2025
SUITE DDE DANS LA RÉSERVE DE LA BOULANGERIE N-1 :
CURAGE HYDRODYNAMIQUE DU COLLECTEUR GÉNÉRAL EU/EV A PARTIR DU REGARD
SITUÉ SUR LE TROTTOIR DEVANT LES GARAGES RDC.
CURAGE HYDRODYNAMIQUE DE LA CANALISATION HORIZONTALE EP A PARTIR DE CE
MEME REGARD, L'EXTRACTION D'UN BOCAL EN VERRE.
INSPECTION VIDÉO DU COLLECTEUR GÉNÉRAL EU/EV, PAS D'ANOMALIE
STRUCTURELLE OU FONCTIONNELLE SUR LE COLLECTEUR EN CÉRAMIQUE.
- CIMENT PROMPT SUR LE 4 VOIES EN MAUVAIS ÉTAT.
- MAÇONNERIE RACCORDEMENT COLLECTEUR CÉRAMIQUE SUR LE REGARD EXTÉRIEUR
HS.
TEST FLUORESCÉINE AVEC MISE EN ÉVIDENCE PAR LAMPE UV.
PRÉCONISATION DE RÉFECTION DU RACCORDEMENT DES TROIS COLLECTEURS
JUSQU'AU REGARD EXTÉRIEUR PAR TUBAGE.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 13/10/25 a 11H45 M. COLLARD

MI TT EMAIL ENVOYÉ LE 29/09/25 A 08H36 M. COLLARD

=====
Quantité Heures - Suppléments - Descriptif P.U. HT
1,00 Travaux conformes au DEVIS en référence 350,00 350,00

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

TOTAL H.T.	350,00
T.V.A. a 10,00%	35,00
TOTAL T.T.C.En EURO	385,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN