

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 28/10/2025 9H06 C:001892 I:36930

SCI FISZELZON

V/Appel du Mardi 28/10/2025 a 9H06

**16 RUE ST PHILIPPE
06000 NICE**

IMMEUBLE : PHILIPPE
16 RUE SAINT PHILIPPE
06000 NICE

Nice, le

31 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : POLI LAURA 06 23 06 18 76
INTERPHONE 4
4E ETG

MOTIF : FUIITE BAC A DOUCHE INFILTRATION LOGEMENT DU DESSOUS

Donneur d'ordre : Sté HABITAT EXPERTISE

LE 31/10/2025 A 08H00
RECHERCHE DE FUIITE AU 1ER ÉTAGE SUR LE BAC A DOUCHE INCRIMINÉ : ESSAI AU
COLORANT RAS, MAIS CONSTAT D'UN MANQUE D'ÉTANCHÉITÉ DERRIERE LES ROSACES
DU MITIGEUR DE DOUCHE.
RECHERCHE DE FUIITE COMPLETE DES DEUX STUDIOS AVEC ESSAIS COLORANT SUR
TOUS LES SANITAIRES (SDB, ÉVIER ET WC) : RAS.
MISE EN PRESSION EC ET EF : RAS POUR LES DEUX APPARTEMENTS.
FUIITE LOCALISÉE SUR LE RACCORDEMENT DE LA DOUCHETTE HYGIENE DANS LE
STUDIO N°2 DE MLLE BOKRI : L'EAU SUIVAIT LE TUBE ET S'ÉCOULAIT DANS
L'APPARTEMENT DU 3E ÉTAGE.
REPARATION DE LA DOUCHETTE HYGÉNIQUE FUYARDE DANS LE STUDIO N°2

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 a 14H28 Sté HABITAT EXPERTISE

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	40,00	40,00
2,50	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	70,00	175,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	fluorescéine	1	15,75	15,75

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

TOTAL H.T.	230,75
T.V.A. a 10,00%	23,07
TOTAL T.T.C.En EURO	253,82

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN