

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 31/10/2025 14H47 C:001902 I:36944

TROJMAN PATRICIA

V/Appel du Vendredi 31/10/2025 a 14H47

**8 BD VICTOR HUGO
06000 NICE**

IMMEUBLE : VICTOR HUGO
8 BD VICTOR HUGO
06000 NICE

Nice, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME. TROJMAN 06 98 96 18 16 - 2E ETG

MOTIF : DIAGNOSTIQUE - REPERAGE DES COLONNES

Donneur d'ordre : _ TROJMAN PATRICIA

LE 04/11/2025 A 15H00
RÉPARAGE DE LA COLONNE D'ÉVACUATION SALLE DE BAIN DANS LA PIECE OU SE
TROUVE LA MACHINE A LAVER.
IMPOSSIBLE D'Y INSTALLER UN WC, LA COLONNE EST DE TROP PETIT DIAMETRE
POUR CET USAGE. APRES VÉRIFICATION DANS UN APPARTEMENT AU 5ETG ÉTAGE,
NOUS CONFIRMONS QUE LE WC EST SITUÉ A DROITE EN ENTRANT DANS LE LOGEMENT
ET N'EST PAS MITOYEN A LA SALLE DE BAIN
CE QUI EXPLIQUE LA CONFIGURATION ACTUELLE DE L'ÉVACUATION.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 05/11/25 a 09H28 _ TROJMAN PATRICIA

FACTURE ACQUITTÉE PAR CHEQUE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prix global et forfaitaire	1	136,37	136,37
	TOTAL H.T.			136,37
	T.V.A. a 10,00%			13,63
	TOTAL T.T.C.En EURO			150,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN