

N/REF : 7/11/2025 8H21 C:001061 I:36966

COGEDIM

V/Email reçu le Vendredi 07/11/2025 à 8H21

SNC COGEDIM MEDITERRANEE
400 PROMENADE DES ANGLAIS
06200 NICE

IMMEUBLE : FABRON
381 AV DE FABRON
06200 NICE

Nice, le

12 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. HAYOUN 06 70 27 18 49. PAS SUR PLACE
MR DE L'AGENCE VIENS POUR OUVRIR MR BARDI 06.37.55.60.22. APPELER 15
MIN AVANT

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
CONTRÔLER CHAQUE DÉPART EAU FROIDE A LA POMPE A EPREUVE NOURISSE
PRESENTE
RAPPORT DU PLOMBIER FUITE ENCASTRER RESEAU EF

Donneur d'ordre : Mme L DOYLE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 10/11/2025 A 09H30
REPRISE DE LA RECHERCHE DE FUITE SUR LE RESEAU EAU FROIDE A L'AIDE
DE MANOMETRE
NOUS CONSTATONS UNE FUITE AU NIVEAU D'UN RACCORDEMENT TUYAU ET NOURRICE
REPRISE DE CELUI-CI POUR ARRET DE LA FUITE
CONTRÔLE ET ESSAI : R.A.S
NETTOYAGE DE LA ZONE TRAITÉE
REPLI DE CHANTIER
PLUS DE FUITE A CE JOUR

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 12/11/25 à 06H40 Mme L DOYLE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	40,00	40,00
4,00	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	70,00	280,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	tube multicouche 16	1	18,32	18,32
1,00	raccord 2p 16x1/2	1	5,52	5,52
1,00	raccord passerelle 16-16	1	13,03	13,03
TOTAL H.T.				356,87
T.V.A. a 20,00%				71,37
TOTAL T.T.C.En EURO				428,24

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

