

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 7/11/2025 8H24 C:001927 I:36966

M. HAYOUN

V/Email reçu le Vendredi 07/11/2025 à 8H24

**381 AV DE FABRON
06200 NICE**

IMMEUBLE : FABRON
381 AV DE FABRON
06200 NICE

Nice, le

12 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. HAYOUN 06.70.27.18.49 (PAS SUR PLACE)
M. BARDI DE L'AGENCE POUR ACCES : 06.37.55.60.22

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
CONTRÔLER CHAQUE DÉPART EAU FROIDE A LA POMPE A EPREUVE NOURISSE
PRESENTE
RAPPORT DU PLOMBIER FUITE ENCASTRER RESEAU EF

Donneur d'ordre : Mme DOYLE (COGEDIM)

LE 10/11/2025 A 09H30
REPRISE DE LA RECHERCHE DE FUITE SUR LE RESEAU EAU FROIDE A L'AIDE
DE MANOMETRE
NOUS CONSTATONS UNE FUITE AU NIVEAU D'UN RACCORDEMENT TUYAU ET NOURRICE
REPRISE DE CELUI-CI POUR ARRET DE LA FUITE
CONTRÔLE ET ESSAI : R.A.S
NETTOYAGE DE LA ZONE TRAITÉE
REPLI DE CHANTIER
PLUS DE FUITE A CE JOUR

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	40,00	40,00
4,00	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	70,00	280,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	tube multicouche 16	1	18,32	18,32
1,00	raccord 2p 16x1/2	1	5,52	5,52
1,00	raccord passerelle 16-16	1	13,03	13,03

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

TOTAL H.T.	356,87
T.V.A. a 10,00%	35,68
TOTAL T.T.C.En EURO	392,55

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN