

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 5/01/2026 13H16 C:001465 I:36544

BLANC

V/Appel du Lundi 05/01/2026 à 13H16

**176 AV. DE LA CALIFORNIE
06200 NICE**

IMMEUBLE : 176 AVENUE DE LA CALIFORNIE
06200 NICE

Nice, le

06 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME BLANC 0493717135
8E ETG

MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme Blanc Faustinien

LE 05/01/2026 A 13H00
DÉPANNAGE DU CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE.
DÉPOSE DU COFFRE SITUÉ DANS LES TOILETTES. CONTRÔLE DU CHAUFFE-EAU ET DE
SON ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
IL S'AGIT D'UN CHAUFFE-EAU HORIZONTAL DE 100 L, ANCIEN, D'ENVIRON 20
ANS.
AU TABLEAU ÉLECTRIQUE, PRÉSENCE D'UN DISJONCTEUR MAIS ABSENCE DE
CONTACTEUR JOUR/NUIT. UN ANCIEN DISJONCTEUR A FUSIBLE EST ÉGALEMENT
PRÉSENT.
NOUS AVONS DÉMONTÉ CE VIEUX DISJONCTEUR ET CONSTATÉ UN FAUX CONTACT.
APRES INTERVENTION, NOUS AVONS RÉUSSI À REMETTRE LE CHAUFFE-EAU EN
SERVICE.
IL EST NÉCESSAIRE DE SUPPRIMER DÉFINITIVEMENT CE DISJONCTEUR VÉTUSTE ET
D'INSTALLER UNE BOÎTE DE DÉRIVATION.

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prix global et forfaitaire	1	127,28	127,28
	TOTAL H.T.			127,28
	T.V.A. a 10,00%			12,72
	TOTAL T.T.C.En EURO			140,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN