

Plomberie, Recherche de fuites  
Chauffage, Climatisation  
Interventions d'urgence  
365j/365

N/REF : 12/01/2026 11H08 C:001999 I:37095

**M. LESSARD**

V/Appel du Lundi 12/01/2026 a 11H08

**41 BD DE LA MADELEINE  
06000 NICE**

IMMEUBLE : MADELEINE  
41 BD DE LA MADELEINE  
06000 NICE

Nice, le

13 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. LESSARD 0643626385

MOTIF : FUITE CHAUFFE EAU

Donneur d'ordre : Mme CHALLAND

LE 12/01/2026 A 13H00  
TEST ET VERIFICATION DU CHAUFFE EAUREMISE EN PLACE DE L'EVACUATION  
RIEN A SIGNALER AU NIVEAU DU CHAUFFE EAU.  
EN REVANCHE, LE SIPHON ÉTAIT MAL RACCORDÉ SUR L'ÉVACUATION.  
REMISE EN PLACE DE L'EVACUATION.  
TEST DU BON FONCTIONNEMENT  
REPLI DU CHANTIER

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif | N°BT | P.U. HT |        |
|--------------------------|-----------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00                     | Ft déplacement Zone 1             | 1    | 40,00   | 40,00  |
| 1,00                     | H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie    | 1    | 70,00   | 70,00  |
| TOTAL H.T. ....          |                                   |      |         | 110,00 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                   |      |         | 11,00  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                   |      |         | 121,00 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 28 Février 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN

