

N/REF : 5/01/2026 11H28 C:001061 I:36755

V/Email reçu le Lundi 05/01/2026 à 11H28

IMMEUBLE : 214/150 AVENUE DE LA
CASTILLANE
83240 CAVALAIRE SUR MER

COGEDIM

SNC COGEDIM MEDITERRANEE
400 PROMENADE DES ANGLAIS
06200 NICE

Nice, le

16 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME. LESCOT CLÉ A L'AGENCE COGEDIM 400 PROM DES ANGLAIS
M. RODRIGUEZ 0601210204
M. LENHOF 0686493253
MME. BUTTAFUOCO 0646590496
LAGACHE MURIEL 0621756140
M. GUFFROY 067509959

MOTIF : MANQUES TROIS BONDES
MANQUE BONDE LAVE MAIN + MIROIR SDB + BONDE LAVABO
DYFONCTIONNEMENT THERMOSTATIQUE PAS D'EAU CHAUDE
EAU DE LA POMPE A CHALEUR COULE SUR LE MUR EN FAÇADE
PROBLEME DE PRESSION CUISINE / WC 1
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA BOUCHE NE RESPECT PAS LES SPÉCIFICAIONS DE
CONCEPTION HV03
ABSENCE D'ASPIRATION VMC LOGEMENT
HUMIDITÉ SEJOUR / CUISINE
PROBLEME DE PRESSION CUISINE

Donneur d'ordre : Mme L DOYLE

LE 14/01/2026 A 08H00

MME LESCOT : IL MANQUAIT UNIQUEMENT DEUX BONDES, SITUATION CONFORME.

MME RODRIGUEZ / MASSE : REMPLACEMENT DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE
BAIN-DOUCHE, REMPLACEMENT DE DEUX BONDES, COMMANDE DU MIROIR DE LA SALLE
DE BAINS.
A PRÉVOIR SUR LA TERRASSE UN ACCOMPAGNEMENT EN MORTIER CHRONOMÉTRÉ A
L'AIDE D'UNE VESSIE.

M. LENHOF : LES PROBLEMES ONT ÉTÉ RÉPARÉS PAR UNE SOCIÉTÉ EXTÉRIEURE.

MME BUTTAFUOCO : RECHERCHE DE FUITE EN LIEN AVEC LA PLACE DE PARKING
N°134. UN ACCES AU LOGEMENT N°2202 EST NÉCESSAIRE.
PLUSIEURS PROBLEMES D'ÉTANCHÉITÉ SONT ÉGALEMENT CONSTATÉS EN TOITURE

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

(GAINE TECHNIQUE, JOINT DE DILATATION, CYLINDRE BLOC SOUS LES MOTEURS DE VMC).

MME LAGACHE : INTERVENTION A CONFIER AU CHAUFFAGISTE. LE PROBLEME CONCERNE L'ENSEMBLE DES APPARTEMENTS DE LA COLONNE, AVEC UN TEMPS D'ATTENTE ANORMAL AVANT L'ARRIVÉE DE L'EAU CHAUDE, INDIQUANT UN DÉFAUT DE CIRCULATION.

M. GUFFROY : AUCUN PROBLEME CONSTATÉ.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 16/01/26 a 11H37 Mme L DOYLE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement	1	80,00	80,00
1,00	Mise a disposition de 2 techniciens	2	1200,00	1200,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	bondes lavabo appt Lesco	2	39,71	79,42
1,00	bonde lavabo appt Dessendre/Rodriguez	2	39,71	39,71
1,00	bonde lave main appt Dessendre/Rodrigue	2	49,91	49,91
1,00	miroir sdb appt Dessendre/Rodriguez	2	395,75	395,75
1,00	mitigeur B/D Therm appt Dessendre/Rodrig	2	286,91	286,91
TOTAL H.T.				2131,70
T.V.A. a 20,00%				426,34
TOTAL T.T.C.En EURO				2558,04

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*