

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 23/01/2026 8H34 C:001624 I:36406

CABINET CGCI

V/Email reçu le Vendredi 23/01/2026 à 8H34

**57 AVENUE DE LA GARE
06800 CAGNES SUR MER**

IMMEUBLE : VILLA ST BARTHELEMY
34/36 AVENUE SAINT BARTHELEMY
06100 NICE

Nice, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME. POIRINE 06.83.50.63.84

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE + DEVIS POUR REMPLACER UN COUDE
ENTRE LE 1ER ET LE RDV

Donneur d'ordre : M. SEGURA

LE 26/01/2026 A 08H00
ACCES DANS LES GARAGES AVEC MME POIRINE. DE L'EAU GOUTTE DU PLAFOND AU
NIVEAU DE LA COLONNE D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES EN PVC.
ACCES AU-DESSUS, AU 1ER ÉTAGE : RAS, PERSONNE SUR PLACE.
ACCES AU 2EME ÉTAGE CHEZ MME GÉRARD : TEST A LA FLUORESCÉINE DES
ÉVACUATIONS A PARTIR DES WC.
TEST CONCLUANT : LE COLORANT RESSORT DANS LE PARKING. NOUS PRÉCONISONS
UN PASSAGE CAMÉRA DANS LA COLONNE ENTRE LE 2EME ÉTAGE ET LES GARAGES.
LA SOCIETE AZURI SE PORTE A VOTRE DISPOSITION AFIN D'EFFECTUER CETTE
PRESTATION

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 26/01/26 à 17H24 M. SEGURA

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	41,00	41,00
1,75	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	72,00	126,00
TOTAL H.T.				167,00
T.V.A. a 10,00%				16,70
TOTAL T.T.C.En EURO				183,70

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN